

Date: 04/10/2013

## REQUEST FOR QUOTE

Nº PRO-12-0933-1

**Manufacturer:** ESITAS GROUP COMPANIES

**Contact:**

**Client:** ELECTRO ORIENTE-EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL OR

**Project:** ADQUISICION DE TRANSFORMADORES DE TENSION Y CORRIENTE EN LAS CELDAS DE MEDIA TENSION PARA LAS SUB ESTACIONES DE POTENCIA DE MOYOBAMBA, TARAPOTO, RIOJA

**Our Reference:** 0647-ETT-1

Item	Quantity	Product description
1	6	<b>22.9kV CURRENT TRANSFORMER</b>
		Rated Voltage 27.5 kV
		Ratio 100-200 // 5-5
		Burden 25-25 VA
		Accuracy 5P20 - 0.2
		Ith 31.5 kA
		BIL 200 kVp
		Power Frequency 70 kV
		Withstand
		Creepage Distance 31 mm/kV
		Frequency 60 Hz
2	6	<b>33kV CURRENT TRANSFORMER</b>
		Rated Voltage 36 kV
		Ratio 100-200 // 5-5
		Burden 25-25 VA
		Accuracy 5P20-0.2
		Ith 31.5 kA
		BIL 250 kVp
		Power Frequency 70 kV
		Withstand
		Creepage Distance 31 mm/kV
		Frequency 60 Hz
3	6	<b>Transformador de tensión capacitiva Aceite 72.5kV</b>
		Rated Voltage 72.5 kV
		Ratio 66/V3 // 0.1/V3 - 0.1/V3 - 0.1/V3
		Burden 30-30-30 VA
		Class 3P-3P-0.2
		BIL 325 kVp
		Power Frequency 140 kV
		Withstand
		Creepage Distance 31 mm/kV
		Frequency 60 Hz
		Installation Type OURDOOR (2 INSULATORS C1,C2)