

Date: 20/3/2013**REQUEST FOR QUOTE****Nº PRO-12-0280-1**

Manufacturer: EMA ELECTROMECAÁNICA S.A
Contact: GERARDO MASUYAMA
Client: TECSUR S.A.
Project: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA SUBESTACIONES DE 33 KV
DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO
Our Reference: 0167-ETT-1

Item	Quantity	Product description	
1	1	Interruptor Tanque Vivo 36kV	
		Rated Voltage	36 kV
		Rated Current	1250 A
		Ith	25 /3s kA
		BIL	200 kVp
		Power Frequency	95 kV
		Withstand	
		Frequency	60 Hz
		Creepage Distance	31 mm/kV