

**Date:** 12/4/2013**REQUEST FOR QUOTE****Nº PRO-12-0312-1**

**Manufacturer:** ESITAS GROUP COMPANIES  
**Contact:**  
**Client:** RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.  
**Project:** SPU-06-2013 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PATIO DE LLAVES DE SUBESTACIONES  
**Our Reference:** 0174-ETT-1

| Item | Quantity | Product description                     |               |
|------|----------|---|---------------|
| 1    | 1        | <b>Resin Current Transformer-22.9KV</b> |               |
|      |          | Rated voltage                           | 22.9 kV       |
|      |          | Ratio                                   | 25-50 / 1-1 A |
|      |          | Burden                                  | 30VA-30 VA    |
|      |          | Accuracy                                | 5P20-CI0.2    |
|      |          | Ith                                     | 4 kA          |
|      |          | BIL                                     | 145 kVp       |
|      |          | Power Frequency Withstand               | 70 kV         |
|      |          | Creepage Distance                       | 31 mm/kV      |
|      |          | Frequency                               | 60 Hz         |
|      |          | Installation Type                       | Outdoors      |

|  |
|--|
|  |
|--|