

REQUEST FOR QUOTE

NRO. PRO-12-0014-1 v.1

Manufacturer

Contact

Client

ELECTRO DUNAS S.A.A.

Proyect

Venta de Seccionadores de 145kV

Our Reference

0002-ETT-1

| Item | Quantiy | Product description | |
|------|---------|---------------------|-----------|
| 1 | 3 | | |
| 2 | 1 | Surge Arrester | |
| 3 | 1 | | |
| 4 | 1 | Recloser 38kV | |
| | | Nominal current | 630 A |
| | | reclosing | si |
| | | Nominal voltage | 38 kV |
| | | Test voltage | 50000 V |
| | | Fault current | 12.5 KA |
| | | Creepage | 25 mm/Kv |
| | | BIL | 150 mm/Kv |
| | | Frequency | 60 Hz |
| | | Phases | 3 |