

RESPONSIBLE:

PURCHASE ORDER № EW-2013-0162-1

MANUFACTURER: Manufacturas Eléctricas, S.A.U.

Polígono Industrial Trobika Martintxone Bidea, 4 48100 Mungia,

Bizkaia SPAIN

Tel.: (+34) 94 615 91 00

PROJECT:

FL- 0617 – 1

SUPPLIER' REF::

Oferta S131001-1113

INVOICE TO: ELECTROWERKE S.A.

Calle Maria Reiche 159, 4to. Piso Urb. Higuereta - Surco Lima, Peru

Tel.: 271-2700

SHIPPING MARKS: ELECTROWERKE S.A. EW-2013-0162-1 CALLAO - PERU

ELECTROCENTRO

DELIVERY TO: ELECTROWERKE S.A.

Calle Maria Reiche 159, 4to. Piso Urb. Higuereta - Surco Lima, Peru

Tel.: 271-2700

CONTACT: Franco Ayala (franco.ayala@electrowerke.com.pe)

Marilyn Salazar (marilyn.salazar@electrowerke.com.pe)

DATE:19/11/2013

Fax: 355-2184

Item	Description	Quantity	Unit Price	Total
1	SECCIONADORES SET AYACUCHO	1	53,400.00	53,400.00
	Item 01. (Cantidad: 1 unid.).			
	Seccionador: Apertura Central (2 columnas), 3 polos, sin cuchilla de PAT, 123kV, 1600A, BIL-550, 40kA/1s, 100kA pico. Referencia: SGC-123/1600, con bornas cilíndricas (catálogo 120). Aisladores: 6, C4-550, con 3.075 mm de línea de fuga (25mm/kV). Mecanismo de Operación: Mando eléctrico tipo AE-85, con 8NA + 8NC contactos auxiliares, enclavamiento eléctrico y manivela para			
	el accionamiento manual (catálogo 180). Transmisiones: Incluido un juego de transmisiones, hasta 3 m de altura, de acuerdo p.e. al montaje horizontal nº 2 (catálogo 170).			
	SET COBRIZA II			
	Item 02.1 (Cantidad: 1 unid.).			
	Seccionador: Apertura Central (2 columnas), 3 polos, con cuchilla de PAT, 72kV, 1600A, BIL-325, 40kA/1s, 100kA pico. Referencia: SGCT-72/1600, con bornas cilíndricas (catálogo 120). Aisladores: 6, C4-325, con 1.800 mm de línea de fuga (25mm/kV). Mecanismo de Operación: Mando eléctrico tipo AE-85, con 8NA + 8NC contactos auxiliares, enclavamiento eléctrico y manivela para el accionamiento manual (catálogo 180). Operación de la Puesta a Tierra: Mando eléctrico tipo AE-85, con 8NA + 8NC contactos auxiliares, enclavamiento eléctrico y manivela para el accionamiento manual (catálogo 180). Transmisiones: Incluidos dos juegos de transmisiones, hasta 3 m de altura, de acuerdo p.e. al montaje horizontal nº 6 (catálogo 170).			
	Item 02.2 (Cantidad: 1 unid.).			
	Seccionador: Apertura Central (2 columnas), 3 polos, sin cuchilla de PAT, 72kV, 1600A, BIL-325, 40kA/1s, 100kA pico. Referencia: SGC-72/1600, con bornas cilíndricas (catálogo 120). Aisladores: 6, C4-325, con 1.800 mm de línea de fuga (25mm/kV). Mecanismo de Operación: Mando eléctrico tipo AE-85, con 8NA + 8NC contactos auxiliares, enclavamiento eléctrico y manivela para el accionamiento manual (catálogo 180).			
	SET CHANCHAMAYO			

ELECTROWERKE S.A. RUC 20386239828 Telef. : 271-2700

Calle Maria Reiche 159, 4to. Piso Urb. Higuereta - Surco Lima, Peru



Item 03. (Cantidad: 1 unid.).

Seccionador: Apertura Central (2 columnas), 3 polos, con cuchilla de PAT, 123kV, 1600A, BIL-550, 40kA/1s, 100kA pico.
Referencia: SGCT-123/1600, con bornas cilíndricas (catálogo 120).
Aisladores: 6, C4-550, con 3.813 mm de línea de fuga (31mm/kV).
Mecanismo de Operación: Mando eléctrico tipo AE-85, con 8NA + 8NC contactos auxiliares, enclavamiento eléctrico y manivela para el accionamiento manual (catálogo 180).
Operación de la Puesta a Tierra: Mando eléctrico tipo AE-85, con

Operación de la Puesta a Tierra: Mando eléctrico tipo AE-85, con 8NA + 8NC contactos auxiliares, enclavamiento eléctrico y manivela para el accionamiento manual (catálogo 180). Transmisiones: Incluidos dos juegos de transmisiones, hasta 3 m de altura, de acuerdo p.e. al montaje horizontal nº 6 (catálogo 170).

SET NINATAMBO

Item 04. (Cantidad: 1 unid.).

Seccionador: Apertura Central (2 columnas), 3 polos, sin cuchilla de PAT, 123kV, 1600A, BIL-550, 40kA/1s, 100kA pico. Referencia: SGC-123/1600, con bornas cilíndricas (catálogo 120). Aisladores: 6, C4-550, con 3.075 mm de línea de fuga (25mm/kV). Mecanismo de Operación: Mando eléctrico tipo AE-85, con 8NA + 8NC contactos auxiliares, enclavamiento eléctrico y manivela para el accionamiento manual (catálogo 180). Transmisiones: Incluido un juego de transmisiones, hasta 3 m de altura, de acuerdo p.e. al montaje horizontal nº 2 (catálogo 170).

SET CONDORCOCHA

Item 05. (Cantidad: 1 unid.).

Seccionador: Apertura Central (2 columnas), 3 polos, con cuchilla de PAT, 123kV, 1600A, BIL-550, 40kA/1s, 100kA pico.
Referencia: SGCT-123/1600, con bornas cilíndricas (catálogo 120).
Aisladores: 6, C4-550, con 3.813 mm de línea de fuga (31mm/kV).
Mecanismo de Operación: Mando eléctrico tipo AE-85, con 8NA + 8NC contactos auxiliares, enclavamiento eléctrico y manivela para el accionamiento manual (catálogo 180).
Operación de la Puesta a Tierra: Mando eléctrico tipo AE-85, con 8NA + 8NC contactos auxiliares, enclavamiento eléctrico y manivela para el accionamiento manual (catálogo 180).
Transmisiones: Incluidos dos juegos de transmisiones, hasta 3 m de altura, de acuerdo p.e. al montaje horizontal nº 6 (catálogo 170).

SET HUANTA

Item 06. (Cantidad: 1 unid.).

Seccionador: Apertura Central (2 columnas), 3 polos, con cuchilla de PAT, 123kV, 1600A, BIL-550, 40kA/1s, 100kA pico.
Referencia: SGCT-123/1600, con bornas cilíndricas (catálogo 120).
Aisladores: 6, C4-550, con 3.075 mm de línea de fuga (25mm/kV).
Mecanismo de Operación: Mando eléctrico tipo AE-85, con 8NA + 8NC contactos auxiliares, enclavamiento eléctrico y manivela para el accionamiento manual (catálogo 180).
Operación de la Puesta a Tierra: Mando eléctrico tipo AE-85, con 8NA + 8NC contactos auxiliares, enclavamiento eléctrico y manivela para el accionamiento manual (catálogo 180).
Transmisiones: Incluidos dos juegos de transmisiones, hasta 3 m de altura, de acuerdo p.e. al montaje horizontal nº 6 (catálogo 170).

SET XAUXA - SET SALESIANOS

ELECTROWERKE S.A. RUC 20386239828 Telef.: 271-2700

Fax: 355-2184



Incoterms	FOB puerto de Bilbao
Delivery time	Aproximado de 3/3,5 meses desde la recepción en MESA del
	pedido en firme y de los planos aprobados (si es solicitado este
	requisito), para el material puesto en disposición de ser
	recepcionado o en su defecto, de ser enviado a puerto.
Payment terms	L/C a 60 días de la fecha de embarque.
Via	Marítimo

Shipping Document Required:

- Comercial Invoice
- Packing list
- Bill of Loading (3/3)

APPROVED BY:

Notes:

- 1 Después de completar las pruebas y antes de su envío, deberán enviarnos dos (02) copias del expediente técnico, que consta del informe de la prueba, manuales y planos asbuilt. Una copia adicional debe ser enviada junto con la mercancia, dentro de la caja.

 2 La factura comercial debe ser enviada a la persona de contacto de EW una semana antes del despacho para obtener la aprobación necesaria antes de emitir la factura final. En todos los documentos de embarque se indicará el número de la Orden de Compra y del Proyecto. La Lista de embalaje debe indicar Dimensión (LxWxH), peso y número de bultos.

 3 El embalaje de madera deben ser fumigado.

 4 TRANSBORDO NO PERMITIDO.

 5 Este pedido está sujeto a una penalidad equivalente al 0,5% por cada día de retraso, limitada al 20% del importe total del pedido.

ELECTROWERKE S.A. RUC 20386239828 Telef.: 271-2700

Calle Maria Reiche 159, 4to. Piso Urb. Higuereta - Surco Lima, Peru

Fax: 355-2184