

Date: 25/4/2013

## REQUEST FOR QUOTE

Nº PRO-12-0333-1

Manufacturer:

Contact:

Client: RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.

Project: SPU-06-2013 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PATIO DE LLAVES DE SUBESTACIONES

Our Reference: 0174-ETT-1

Item	Quantity	Product description
1	1	<b>Resin inductive voltage transformer-10kV</b>
		Rated Voltage 10 kV
		Ratio 10/V3-0.1/V3 -0.1/V3 KV
		Burden 25VA-50VA VA
		Accuracy CI 0.2-3P
		BIL 75 kVp
		Power Frequency 40 kV
		Withstand
		Creepage Distance 31 mm/kV
		Frequency 60 Hz
		Installation Type Indoors
2	1	<b>Resin current transformer-22.9kV</b>
		Rated Voltage 22.9 kV
		Ratio 100-200 / 5-5
		Burden 5VA-15 VA
		Accuracy CI 0.2-5P20
		Ith 4 kA
		BIL 125 kVp
		Power Frequency 50 kV
		Withstand
		Creepage Distance 31 mm/kV
		Frequency 60 Hz
		Installation Type Outdoors
3	1	<b>Resin Current Transformer-22.9KV</b>
		Rated voltage 22.9 kV
		Ratio 25-50 / 1-1 A
		Burden 30VA-30 VA
		Accuracy 5P20-CI0.2
		Ith 4 kA
		BIL 145 kVp
		Power Frequency 70 kV
		Withstand
		Creepage Distance 31 mm/kV
		Frequency 60 Hz
		Installation Type Outdoors