

REQUEST FOR QUOTE

NRO. PRO-12-0017-1 v.1

Manufacturer

Contact

Client

ELECTRO DUNAS S.A.A.

Proyect

Venta de Seccionadores de 145kV

Our Reference

0002-ETT-1

Item	Quantiy	Product description	
1	1	Disconnecter 145kV	
		TI	externa
			con
			central
		Nominal voltage	240 Kv
		Test voltage	520 V
		Nominal current	5 A
		Fault current	32 KA
		Creepage	21 mm/Kv
		BIL	200 kVp
		Frequency	60 Hz
		Phases	3
2	1	TI	Exterior
			con
			Central
		Nominal voltage	72.5 Kv
		Test voltage	140 V
		Nominal current	1250 A
		Fault current	31.5 KA
		Creepage	31 mm/Kv
		BIL	325 kVp
		Frequency	60 Hz
		Phases	3