

Date : 19/11/2012

## REQUEST FOR QUOTE

NRO. PRO-12-0077-1 v.1

Manufacturer **EMEK Elektrik Endustrisi A.S.**  
 Contact **UFUK AKKAYA**  
 Client  
 Project **Cotización-seccionador**  
 Our Reference **0055-ETT-1**

Item	Quantiy	Product description	
1	2	123kV-Disconnecting Switch-800A	
		Rated Voltage	123 kV
		Rated Current	800 A
		Ith	31.5 kA
		Phases	3
			Horizontal
		Earthing Blade	Si
		BIL	450 kVp
		Power Frequency Withstand	230 kV
		Creepage Distance	25 mm/Kv
		Frequency	60 Hz
		Installation Type	Horizontal
2	3	123kV-Disconnecting - Switch 800A	
		Rated Voltage	123 kV
		Rated Current	800 A
		Ith	31.5 kA
		Phases	3
			Horizontal
		Earthing Blade	No
		BIL	450 kVp
		Power Frequency Withstand	230 kV
		Creepage Distance	25 mm/Kv
		Frequency	60 Hz
		Installation Type	Horizontal