

Date: 19/3/2013

# REQUEST FOR QUOTE

Nº PRO-12-0277-1

**Manufacturer:** ESITAS GROUP COMPANIES  
**Contact:** KORTAY ILERI  
**Client:** TECSUR S.A.  
**Project:** ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA SUBESTACIONES DE 33 KV DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO  
**Our Reference:** 0167-ETT-1

Item	Quantity	Product description	
1	7	<b>Transformador de Tension Resina 36kV</b>	
		Rated Voltage	36 kV
		Ratio	33000:V3 /100: V3 / 100/3
		Burden	50 / 50 VA
		Accuracy	0.5 / 6P
		BIL	170 kVp
		Power Frequency	70 kV
		Withstand	
		Creepage Distance	31 mm/kV
		Frequency	60 Hz
		Installation Type	OUTDOOR
2	27	<b>33kV Current Transformer</b>	
		Rated Voltage	36 kV
		Ratio	50-100/1
		Burden	15-30 VA
		Accuracy	5P20
		Ith	12.5 kA
		BIL	170 kVp
		Power Frequency	70 kV
		Withstand	
		Creepage Distance	31 mm/kV
		Frequency	60 Hz
		Installation Type	OUTDOOR