

Date: 12/4/2013**REQUEST FOR QUOTE****Nº PRO-12-0303-1**

Manufacturer: EMEK ELEKTRIK ENDUSTRISI A.S.
Contact: UFUK AKKAYA
Client: RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Project: SPU-06-2013 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PATIO DE LLAVES DE SUBESTACIONES
Our Reference: 0174-ETT-1

Item	Quantity	Product description	
1	1	Resin inductive voltage transformer-10kV	
		Rated Voltage	10 kV
		Ratio	10/V3-0.1/V3 -0.1/V3 KV
		Burden	25VA-50VA VA
		Accuracy	CI 0.2-3P
		BIL	75 kVp
		Power Frequency Withstand	40 kV
		Creepage Distance	31 mm/kV
		Frequency	60 Hz
		Installation Type	Indoors