

Date: 21/2/2013

# REQUEST FOR QUOTE

Nº PRO-12-0251-1

Manufacturer:

Contact:

Client: CAME CONTRATISTAS Y SERV.GENERALES S.A.

Project: AMPLIACIÓN 14- CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SUBESTACIÓN REQUE 220 kV, AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DE LA SUBESTACIÓN TRUJILLO NORTE MEDIAN

Our Reference: 0148-ETT-1

Item	Quantity	Product description
1	15	<b>LIGHTENING ARRESTER 192 KV</b>
		INCLUYE AMORTIGUADORES
		Rated Voltage 192 kV
		Nominal Discharge 10 kAp
		Current
		Class 3
		BIL 1050 kVp
		Power Frequency 460 kV
		Withstand
2	3	<b>LIGHTENING ARRESTER 120 KV</b>
		INCLUYE AMORTIGUADORES
		Rated Voltage 120 kV
		Nominal Discharge 10 kAp
		Current
		Class 3
		BIL 650 kVp
		Power Frequency 275 kV
		Withstand
		Creepage Distance 25 mm/Kv
		Frequency 60 Hz