

Date: 29/1/2013**REQUEST FOR QUOTE****Nº PRO-12-0219-1****Manufacturer:****Contact:**

Client: ELECTRO ORIENTE-EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE
ELECTRICIDAD DEL OR

Project: CONCURSO N° 016-2012-EO-L "ADQUISICIÓN DE INTERRUPTOR DE
RECIERRE AUTOMATICO PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSMISIÓN"

Our Reference: 0124-ETT-1

Item	Quantity	Product description	
1	6	VOLTAGE TRANSFORMER 10 - 22.9 /0.22 KV	
		Rated Voltage	10-22.9 kV
		Ratio	10-22.9/ 0.22 KV
		Burden	400 VA
		Accuracy	N/A
		BIL	150 kVp
		Power Frequency	50 kV
		Withstand	
		Creepage Distance	31 mm/kV
		Frequency	60 Hz
2	6	27kV-SF6 Insulated Recloser	
		Rated Voltage	27 kV
		Phases	3
		Rated Current	630 A
		Ith	12.5 kA
		BIL	150 kVp
		Power Frequency	60 kV
		Withstand	
		Creepage Distance	25 mm/kV
		Frequency	60 Hz

--