

Date: 14/12/2012

# REQUEST FOR QUOTE

Nº PRO-12-0154-1

**Manufacturer:** EMEK ELEKTRIK ENDUSTRISI A.S.  
**Contact:** UFUK AKKAYA  
**Client:** COBRA PERU S.A.  
**Project:** LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV CHAGLLA - PARAGSHA Y AMPLIACIÓN DE SSEE PARAGSHA  
**Our Reference:** 0097-ETT-1

Item	Quantity	Product description	
1	12	<b>Capacitive voltage transformer</b>	
		Rated Voltage	220 kV
		Ratio	220/V3 // 0,1/V3 - 0,1/V3
		Burden	30VA-30 VA
		Class	0.2-3P
		BIL	1450 kVp
		Power Frequency	460 kV
		Withstand	
		Creepage Distance	25 mm/kV
		Frequency	60 Hz
		Installation Type	Outdoors
2	6	<b>Current tranformer</b>	
		Rated voltage	245 kV
		Ratio	600-1200//1/1/1/1 A
		Burden	30VA-30VA-30VA-30 VA
		Accuracy	5P20-5P20-5P20-0,2
		Ith	31 kA
		BIL	1425 kVp
		Power Frequency	460 kV
		Withstand	
		Creepage Distance	25 mm/kV
		Frequency	60 Hz
		Installation Type	outdoors