

Date : **05/10/2012**

REQUEST FOR QUOTE

NRO. PRO-12-0034-1 v.1

Manufacturer

Contact

Client

ECRI PROYECTOS S.A.C.

Proyect

HD INDUSTRIAL-Requerimiento recloser

Our Reference

0020-ETT-1

Item	Quantiy	Product description	
1	1	Recloser	
		Rated Current	630 A
		reclosing	3
		Rated Voltage	245 kV
		Power Frequency Withstand	120 kV
		Ith	12 kA
		Creepage Distance	25 mm/kV
		BIL	150 kVp
		Frequency	60 Hz
		Phases	3