

**Date:** 12/3/2013**REQUEST FOR QUOTE****Nº PRO-12-0264-1**

**Manufacturer:** EMEK ELEKTRIK ENDUSTRISI A.S.  
**Contact:** UFUK AKKAYA  
**Client:** CAME CONTRATISTAS Y SERV.GENERALES S.A.  
**Project:** L.T. 60kV SE. GUADALUPE NUEVA, SE. GUADALUPE 2 Y SUBESTACIONES ASOCIADAS  
**Our Reference:** 0154-ETT-1

Item	Quantity	Product description	
1	6	<b>Capacitive voltage transformer</b>	
		Rated Voltage	72.5 kV
		Ratio	(60/V3)/(0.1/V3)/(0.1V3)
		Burden	20VA-20 VA
		Class	3P-0.2
		BIL	325 kVp
		Power Frequency Withstand	140 kV
		Creepage Distance	31 mm/kV
		Frequency	60 Hz
		Installation Type	Outdoors
2	6	<b>Current transformer</b>	
		Rated voltage	72.5 kV
		Ratio	100-200-300/1/1/1 A
		Burden	15VA-15VA-15 VA
		Accuracy	5P20-5P20-0.2
		Ith	31.5 kA
		BIL	325 kVp
		Power Frequency Withstand	140 kV
		Creepage Distance	31 mm/kV
		Frequency	60 Hz
		Installation Type	Outdoors

--