

**Date:** 14/3/2013**REQUEST FOR QUOTE****Nº PRO-12-0271-1**

**Manufacturer:** THEO BENNING ELEKTROTECHNIK UND ELEKTRONIK GMBH & CO.KG  
**Contact:** RICARDO HARTBRECHT  
**Client:** FIANSA S.A  
**Project:** ROYECTO MINA CONSTANCIA  
**Our Reference:** 0161-ETT-1

Item	Quantity	Product description
1	7	<b>Banco de baterías Niquel-Cadmio Selladas 125Vdc, 150Ah</b>
		Las baterias deberan de ser marca SAFT
		Nominal voltage 125 V
		Capacity 150 Ah
		Cell Quantity 96
		Life time 20 Años
		Rack Type Antisismico
		System Type Libre de mantenimiento
2	7	<b>Cargador rectificador Trifásico 125Vdc, 50A</b>
		El cargador debera ser modelo THYROTRONIC
		Input Voltage 480 V
		Phases 3
		Output voltage DC 125 V
		Output Current 50 A
		Frequency 60 Hz
		Battery Type NiCd
		Counter Cell +/- 10%, 30A
		Installation altitude 4500 msnm

--