

Date : **26/9/2012**

REQUEST FOR QUOTE

NRO. PRO-12-0029-1 v.1

Manufacturer **EMEK Elektrik Endustrisi A.S.**
Contact **GREGORI GÓMEZ**
Client **ABB S.A.**
Proyect **nueva se**
Our Reference **0016-ETT-1**

Item	Quantiy	Product description	
1	2	Disconnecter	
		Installation Type	exterior
		Earthing Blade	no
			central
		Rated Voltage	145 kV
		Rated Current	2000 A
		Ith	31 kA
		Creepage Distance	25 mm/Kv
		BIL	650 kVp
		Frequency	60 Hz
		Phases	3
2	3	Current Transformer	
		Installation Type	exterior
		Rated voltage	138 kV
		Ratio	1000/1-1-1 A
		Ith	31 A
		Creepage Distance	25 mm/kV
		BIL	650 kVp
		Frequency	60 Hz
		Burden	30 VA
		Accuracy	0.2