

Date: 03/10/2013**REQUEST FOR QUOTE****Nº PRO-12-0921-1**

Manufacturer: THEO BENNING ELEKTROTECHNIK UND ELEKTRONIK GMBH & CO.KG
Contact: Ricardo Hartbrecht
Client: ABB S.A.
Project: Ampliación de la Subestación Trujillo Sur y El Porvenir
Our Reference: 0645-ETT-1

Item	Quantity	Product description	
1	1	Banco de baterías Plomo-Acido Ventiladas 125VDC, 200Ah	
		Nominal voltage	125 V
		Capacity	200 Ah
		Cell Quantity	22
		Cell Type	OGi BLOCK
		Life time	15 Años
		Rack Type	ESTANDAR
		Flame arresting Plug	SI
		System Type	PLOMO ACIDO
2	1	Cargador rectificador Trifásico 125VDC, 75A	
		Input Voltage	220 V
		Phases	3
		Output voltage DC	125 V
		Output Current	75 A
		Frequency	60 Hz
		Battery Type	PLOMO ACIDO
		Counter Cell	+/-10%, 50A
		Installation altitude	1000 msnm
		Rectification method	TIRISTORES