

Date: 12/4/2013

REQUEST FOR QUOTE

Nº PRO-12-0299-1

Manufacturer: EMEK ELEKTRIK ENDUSTRISI A.S.
Contact: UFUK AKKAYA
Client: RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Project: SPU-06-2013 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PATIO DE LLAVES DE SUBESTACIONES
Our Reference: 0174-ETT-1

Item	Quantity	Product description
1	1	Resin current transformer-22.9kV
		SE TOCACHE (500masl)
		Rated Voltage 22.9 kV
		Ratio 100-200 / 5-5
		Burden 5VA-15 VA
		Accuracy CI 0.2-5P20
		Ith 4 kA
		BIL 125 kVp
		Power Frequency 50 kV
		Withstand
		Creepage Distance 31 mm/kV
2	1	Resin Current Transformer-22.9KV
		SE AYAVIRI (4000masl)
		Rated voltage 22.9 kV
		Ratio 25-50 / 1-1 A
		Burden 30VA-30 VA
		Accuracy 5P20-CI0.2
		Ith 4 kA
		BIL 145 kVp
		Power Frequency 70 kV
		Withstand
		Creepage Distance 31 mm/kV
3	1	Capacitive voltage transformer-245kV
		Rated Voltage 245 kV
		Ratio 220/V3//0.1/V3//0.1/V3 kV
		Burden 30VA-30VA VA
		Class CI. 0.2 / 3P
		BIL 1050 kVp
		Power Frequency 395 kV
		Withstand
		Creepage Distance 31 mm/kV
		Frequency 60 Hz
		Installation Type Outdoors

