

REQUEST FOR QUOTE

NRO. PRO-12-0019-1 v.1

Manufacturer **EMEK ELEKTRIK ENDUSTRISI A.S.**
Contact **GREGORI GOMEZ**
Client **ABB S.A.**
Proyect **HUINCO - EDEGEL**
Our Reference **0010-ETT-1**

Item	Quantiy	Product description	
1	6	Disconnecter 145kV	
		TI	OUTDOOR
			WITH EARTHING BLADE
			CENTRE BREAKE
		Nominal voltage	138 Kv
		Test voltage	230 V
		Nominal current	2000 A
		Fault current	25 KA
		Creepage	25 mm/Kv
		BIL	550 kVp
		Frequency	60 Hz
		Phases	3