

Date: 03/12/2012

# REQUEST FOR QUOTE

Nº PRO-12-0134-1

**Manufacturer:** ELECTRO TALLERES ZARAUZ S.A  
**Contact:** Iñigo Isasti  
**Client:** EDELNOR-EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A  
**Project:** se la pampilla  
**Our Reference:** 0082-ETT-1

Item	Quantity	Product description	
1	1	<b>Seccionador Barra 100kV</b>	
		Rated Voltage	66 kV
		Rated Current	800 A
		Ith	20 kA
		Phases	3
			CENTRAL
		Earthing Blade	NO
		BIL	450 kVp
		Power Frequency Withstand	185 kV
		Creepage Distance	25 mm/Kv
		Frequency	60 Hz
		Installation Type	VERTICAL
2	1	<b>Seccionador Línea 100kV</b>	
		Rated Voltage	66 kV
		Rated Current	800 A
		Ith	20 kA
		Phases	3
			CENTRAL
		Earthing Blade	SI
		BIL	450 kVp
		Power Frequency Withstand	185 kV
		Creepage Distance	25 mm/Kv
		Frequency	60 Hz
		Installation Type	HORIZONTAL