

Porównaj rozwiązania alternatywne

Projekt: Rosa_Jan_cwiczenie5_PVmangling

Lokalizacja: Polska / Krakow

Numer projektu: 01

	Oryginał	Rozwiązanie alternatywne: 1	Rozwiązanie alternatywne: 2	Rozwiązanie alternatywne: 3	Rozwiązanie alternatywne: 4	Rozwiązanie alternatywne: 5	Rozwiązanie alternatywne: 6
Falownik	3 x STP125-70 1 x STP125-70	3 x STP125-70 1 x STP125-70	3 x STP125-70 1 x STP125-70	3 x STP125-70 1 x STP125-70	3 x STP125-70 1 x STP125-70	3 x STP125-70 1 x STP125-70	3 x STP125-70 1 x STP125-70
Stan	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Moduły fotowoltaiczne	833 x Longi Solar LR8-66HGD-600M HI-MO 7 (07/2024)	833 x JinkoSolar Holding Co. Ltd. JKM-735N-66HLS-BDV-Z3-EU Tiger Neo N-Type Bifacial Dual Glass (04/2025)	833 x Longi Solar LR8-66HGD-600M HI-MO 7 (07/2024)	833 x Longi Solar LR8-66HGD-600M HI-MO 7 (07/2024)	833 x Longi Solar LR8-66HGD-600M HI-MO 7 (07/2024)	833 x Longi Solar LR8-66HGD-600M HI-MO 7 (07/2024)	833 x Longi Solar LR8-66HGD-600M HI-MO 7 (07/2024)
Łączna liczba modułów fotowoltaicznych	833	833	833	833	833	833	833
Moc szczytowa	524,79 kWp	642,87 kWp	524,79 kWp	524,79 kWp	524,79 kWp	524,79 kWp	524,79 kWp
Liczba falowników fotowoltaicznych	4	4	4	4	4	4	4
Moc znamionowa AC falowników fotowoltaicznych	500,00 kW	500,00 kW	500,00 kW	500,00 kW	500,00 kW	500,00 kW	500,00 kW
Moc czynna AC	500,00 kW	500,00 kW	500,00 kW	500,00 kW	500,00 kW	500,00 kW	500,00 kW
Współczynnik mocy czynnej	95,3 %	77,8 %	95,3 %	95,3 %	95,3 %	95,3 %	95,3 %
Roczny uzysk energii	567,16 MWh	684,92 MWh	495,81 MWh	519,80 MWh	367,49 MWh	709,53 MWh	712,36 MWh
Współczynnik wykorzystania energii	100 %	98,8 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99,9 %
Współczynnik efektywności	89 %	87,8 %	88,3 %	88,8 %	87,5 %	89,6 %	89,6 %
Uzysk właściwy energii	1081 kWh/kWp	1065 kWh/kWp	945 kWh/kWp	990 kWh/kWp	700 kWh/kWp	1352 kWh/kWp	1357 kWh/kWp
Straty przewodzenia (określone w % energii fotowoltaicznej)	0,51 %	0,60 %	0,46 %	0,48 %	0,35 %	0,58 %	0,58 %
Obciążenie asymetryczne	0,00 VA	0,00 VA	0,00 VA	0,00 VA	0,00 VA	0,00 VA	0,00 VA

Podane wyniki są wartościami przybliżonymi i służą jedynie poinformowaniu użytkownika o możliwych wynikach podczas eksploatacji. Wyniki są obliczane za pomocą wzorów matematycznych. Rzeczywiste wyniki osiągane podczas eksploatacji zależą od rzeczywistych warunków klimatycznych, rzeczywistej sprawności, warunków eksploatacji komponentów systemu oraz indywidualnego zużycia energii i mogą różnić się od wyników uzyskanych na podstawie obliczeń. Firma SMA Solar Technology AG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rozbieżności pomiędzy obliczonymi a rzeczywistymi wynikami uzyskanymi podczas eksploatacji.