



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области"
ул. Семашко, д.2, г. Мытищи, Московская область, 141014
Тел. 8-495-586-12-11 E-mail: centr@cgemo.ru сайт в Интернете: www.cgemo.ru
ОКПО 01934868 ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/502901001

Атtestат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № RA.RU. 710073
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 24 июня 2015г.
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
(заместитель)

Н.А.Дрозд

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 13-Э/1214 от « 26 » сентября 2024 г.

Документы, здание, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ детей ИП Климовских Н.Н. по адресу: Московская область, г.о.Мытищи, г. Мытищи, ул. Колпакова, д.24, пом.ХV.

предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:
Заявление на проведение экспертизы

от « 18 » 09 2024 года № 24ОИ13/1339-51

ИП Климовских Н.Н., Московская область, г. Мытищи, Олимпийский п-кт д.9, корпус 1,кв.50

наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон

ИНН 670402361488

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН 316502900059549

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Представлены документы (образцы) (перечисляются все представленные материалы на экспертизу):

- Договор аренды нежилого помещения № 12 от 30.06.2024г;
- Выписка из ЕГРИП от 10.09.2024г;
- Договор № 23/2024 от 01.07.2024 г на оказание услуг по дезинсекции , дезинфекции, дератизации;
- Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор» от 01.08.2024г;
- Договор на утилизацию люминесцентных ламп №28/2024 от 06.09.2024г;
- Договор № 1101-20/01 от 15.08.2024г на техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха ;

Врач по гигиене детей и подростков

должность специалиста

подпись

Дмитриева Т.И.
Ф.И.О.

Экспертное заключение № 13-Э/1214 от « 26 » сентября 2024 г.

Страница 1 из 4

-Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 20.09.2024г

Также представлены протоколы лабораторных исследований (испытаний), выполненные:

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

(наименование юридического лица, проводившего испытания)

от « 26 » 09 2024 г № ЛКО-15.2871-24

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

(наименование юридического лица, проводившего испытания)

от « 26 » 09 2024 г № ЛКО-15.2883-24

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия (несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательным требованиям нормативной документации.

Объект инспекции: Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы

(в соответствии с областью аккредитации)

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

врачом Дмитриевой Т.И.

ФИО

Сведения о квалификации:

№ 2022.3157165

от 26.10.2022г

Специальность - Гигиена детей и подростков

в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.

Дата начала проведения инспекции « 20 » сентября 2024 г.

Дата окончания проведения инспекции « 26 » сентября 2024 г.

Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

При проведении экспертизы установлено: ИП Климовских Н.Н. (далее детский центр) планирует осуществление образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ –дополнительных общеразвивающих программ детей по адресу: Московская область, г.о.Мытищи, г. Мытищи, ул. Колпакова, д.24, помещение XV.

Здание, где расположен детский центр находится в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, гаражей.

Детский центр планирует осуществление образовательной деятельности на основании договора аренды нежилого помещения №12 от 30 июня 2024 года с ИП Гаделия Т.В, ИП Котолуповой А.В. с кадастровым номером 50:12:0100803:4605 (по выписке из ЕГРН на недвижимое имущество на основании свидетельств о государственной регистрации права №№ 50-НД № 814708 от 28.04.2010г. и №№ 50-НД № 814709 от 28.04.2010г).

Территория жилого дома благоустроена, озеленена, оборудована наружным электрическим освещением. На территории оборудована контейнерная площадка для твердых коммунальных отходов с твердым покрытием и ограждением, на которой установлены контейнеры в соответствии с п.2.2.2 СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Вывоз мусора осуществляется по договору от 01.08.2024г на оказание услуг по обращению с ТКО ООО «Сергиево-посадский РО».

Врач по гигиене детей и подростков

должность специалиста


подпись

Дмитриева Т.И.

Ф.И.О.

Экспертное заключение

№ 13-Э/1214

от « 26 » сентября 2024 г.

Страница 2 из 4

Покрытие проездов, подходов и дорожек на территорию не имеют дефектов, что соответствует п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Детский центр ИП Климовских Н.Н. размещен в нежилом помещении , на 1 этаже площадью 129,6 кв.м, с отдельным входом, что соответствует п.2.3.1.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Здание оборудовано централизованным холодным и горячим водоснабжением, что соответствует требованиям п.2.6.1. СП 2.4.3648-20, отоплением, электроснабжением, водоотведением от сетей г. Мытищи. Отопление предусматривается с разводкой трубопроводов по помещениям и установкой радиаторов отопления с гладкой поверхностью легкодоступной для уборки, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20.

В целях сохранения воздушно-теплового режима вход оборудован тамбуром, что соответствует п.2.4.1.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Далее расположен коридор-холл, площадью 36,4 кв.м, где оборудована раздевалка для верхней одежды с вешалками и скамьями и индивидуальными контейнерами, для обуви персонала имеется стойка с бахилами.

Планируемый возраст обучающихся – от 3-х до 7ми лет, обучение планируется проводить группами от 5-ти до 8-ми детей, но общая вместимость не более 20. Режим работы учреждения: 5-дневный, занятия согласно утвержденному расписанию по каждой группе, с 10:00-14:00 и с 15:00-19:00, занятия по 15-30 минут, по одному занятию каждого направления с каждой возрастной группой не более одного раза в день, что соответствует требованиям п. 3.6.2 СП 2.4.3648-20.

В соответствии с требованиями п.3.2.9 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,, так как пребывание детей в организации не превышает 4 часа, не обеспечены условия для приема пищи и организации сна. Режим дня, исходя из представленной документации, соответствует требованиям СП 2.4.3648-20.

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой обучения для детей: музыкальные занятия; рисование, физическое развитие. Дополнительное образование детей направлено на удовлетворение вариативных потребностей детей и дает возможность реализовать себя, решая социально значимые задачи.

Образовательный процесс осуществляется в помещениях:- кабинет музыки: площадью- 15,3 кв.м.;- кабинет физкультуры: площадью - 38,0 кв.м;- кабинет ИЗО: площадью- 13,4 кв.м; Помещения оснащены стульями, столами, проектором, раковиной и различными методическими пособиями, которые хранятся в шкафчиках.

Вся мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что соответствует п.2.4.9 СП 2.4.3648-20. Питьевой режим организован с использованием бутилированной воды промышленного производства.

Санузел, площадью 4,9 кв.м., оборудован для детей санитарно-техническими приборами согласно возраста, разделен на умывальную и санитарную зону, установлены держатели для бумаги, полотенца матерчатые, педальные мусорные ведра. Имеется отдельный санузел для персонала. Заключен договор на стирку полотенец в прачечной г. Мытищи.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено хозяйственное помещение, площадью 11,0 кв.м. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещаются в месте их приготовления, что соответствует п.2.4.12 СП 2.4.3648-20. Между занятиями групп проводится уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств.

Для внутренней отделки помещений использованы материалы в соответствии с функциональным назначением помещений, устойчивые к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Полы, стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком. что соответствует требованиям п. 2.5.2,2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Врач по гигиене детей и подростков
должность специалиста

Экспертное заключение

№ 13-Э/1214


подпись

от « 26 » сентября 2024 г.

Дмитриева Т.И.
Ф.И.О.

Страница 3 из 4

Естественное освещение в помещении осуществляется через оконные проемы, оборудованные регулируемыми светозащитными жалюзи, что соответствует п.2.4.13 СП 2.4.3648-20. Искусственное освещение обеспечено при помощи светодиодных ламп. Осветительные приборы имеют защитную конструкцию.

Вентиляция в помещениях—естественная и приточно-общеобменная, проветривание организовано через створки окон в режиме проветривания. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года.

Штат сотрудников укомплектован, медицинский осмотр пройден, медицинская книжки предоставлены, с отметками о медицинском осмотре, вакцинации и гигиенической аттестации. В целях профилактики инфекционных заболеваний приобретены антисептики и дезинфицирующие средства, маски и перчатки, имеется бактерицидная установка для обеззараживания воздушной среды, разработан график текущих и генеральных уборок с применением дезрастворов. Условия для соблюдения личной гигиены созданы. Уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет сигнальную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.

Разработана и утверждена программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий.

В испытательных лабораториях ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № РОСС RU.0001.510107 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 29.12.2016 г.) проведены замеры параметров микроклимата, искусственной освещенности. Измеренные уровни искусственной освещенности, параметры микроклимата соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заключение: Документы, здание, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ –дополнительных общеразвивающих программ детей ИП Климовских Н.Н. по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колпакова, д.24, пом.XV.

(предмет санитарно-эпидемиологической экспертизы)

СООТВЕТСТВУЕТ

требованиям следующей нормативной документации:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по гигиене детей и подростков
должность специалиста

подпись

Т.И.Дмитриева
Ф.И.О.

ПРОВЕРИЛ
Врач по общей гигиене – технический
директор
должность специалиста

подпись

Д.С.Гостев
Ф.И.О.

Врач по общей гигиене –
зам.руководителя органа инспекции
должность специалиста

подпись

А.И.Скрипачева
Ф.И.О.

Оформлено в 2-х экземплярах:
первый – ИП Климовских Н.Н.
второй – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

Врач по гигиене детей и подростков
должность специалиста

подпись

Дмитриева Т.И.
Ф.И.О.

Экспертное заключение № 13-Э/1214 от « 26 » сентября 2024 г.

Страница 4 из 4