

## UNIVERSIDAD DE COSTA RICA FACULTAD DE MEDICINA ESCUELA DE MEDICINA Departamento de Anatomía



Escuela de Medicina: Baluarte en la formación de médicos para la sociedad costarricense

09 de mayo de 2013 EM-DA-149-05-2013

Doctor Luis Bernardo Villalobos Solano Decano Facultad de Medicina

Estimado señor:

Con relación al oficio FM-220-5-2013, de fecha 30 de abril y recibido el 6 de mayo, en el cual me indica que que los detectores de humo ubicados en el Laboratorio de Histología, están cubiertos con bolsas plásticas, de inmediato se les comunicó a los técnicos del Laboratorio para que quitaran las bolsas plásticas.

Asimismo, se les indicó tener más precaución, la próxima vez que se realice la fumigación, de quitar las bolsas plásticas con las que cubren los detectores de humo.

Le saluda cordialmente.

Director Yency