





FM-811-11-2010 23 de noviembre de 2010

Dr. Luis Diego Calzada Castro Decano Facultad de Medicina Ciudad Universitaria "Rodrigo Facio"

San Pedro de Montes de Oca San José, Costa Rica

Escuela de Enfermería Directora M. Sc. Ligia Murillo Castro

Escuela de Medicina Director Dr. Ricardo Boza Cordero

Escuela de Nutrición Directora M. Sc. Emilce Ulate Castro

Escuela de Salud Pública Directora Dra. Ileana Vargas Umaña

Escuela de Tecnologías en Salud Directora M Sc. Xinia Alvarado Zeledón Señor Ing. Fernando Aronne Director Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones

Estimado señor:

Desde hace algunos meses se ha identificado en el Edificio de Medicina un problema del color y sabor de las aguas, y recibimos frecuentes comentarios de usuarios, quienes indican que hay olores y turbiedad intermitente en el agua. Por esta situación se procedió a realizar los análisis necesarios para descartar inconvenientes de salud. De acuerdo con las pruebas realizadas por el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, se ha podido concretar que, al 27 de setiembre de 2010, el análisis de: Color, Conductividad, Olor, pH, Temperatura y Turbiedad son aceptables. Pero existe el análisis químico realizado por el Instituto de Investigaciones en Salud, que indica que coliformes totales, coliformes fecales y escherichia coli, se encontró dentro del rango aceptable.

A pesar de estos resultados, hemos observado que las tuberías están herrumbradas por lo que creemos recomendable que se gestione un estudio de ingeniería para evaluar el cambio de sistema hidráulico.

Realizamos algunas gestiones con la Unidad de Fontanería de la Oficina de Mantenimiento pero, debido a que este proyecto es de gran magnitud, es necesario que la OEPI considere el proyecto dadas las dimensiones del edificio de Medicina.

Le agradezco su atención a esta solicitud, dado que es preocupante esta situación que perjudica la salud pública.

Muy cordialmente,

Dr. Luis Diego Calzada Castro DECANO

Cc: Dra. Yamileth García, Rectora archivo