

001 114002110/09/16



UNIVERSIDAD DE  
COSTA RICA

Vicerrectoría de  
Administración



Lunes 12 de setiembre de 2016

**VRA-4478-2016**

Doctor

Luis Bernardo Villalobos Solano

Decano


**Facultad de Medicina**

Estimado señor Decano:

En relación con su oficio FM-858-2016 del 09 del presente mes, me permito comunicar que esta Vicerrectoría autoriza el desecho de la refrigeradora, marca Atlas, modelo 02C105, serie número 232594K96, placa institucional número 248680, asignado a la Facultad a su digno cargo.

Sobre el particular, es necesario remitir a la Unidad de Bienes Institucionales de la Oficina de Administración Financiera, la documentación relativa al desecho del activo indicado.

Lo saludo cordialmente,



**Dr. Carlos Araya Leandro**  
Vicerrector



CALAMX

Copia: Unidad de Bienes Institucionales-Oficina de Administración Financiera

(506)2511-1100 Fax: 2234-0131 \_ <http://www.vra.ucr.ac.cr>



## BOLETA PARA CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  
VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE BIENES INSTITUCIONALES

Nº

### INFORME TÉCNICO PARA TRASLADO A BODEGA DE RECUPERACIÓN

UNIDAD: Decanato, Facultad de Medicina

FECHA: 09 de setiembre de 2016

#### DESCRIPCION DEL ACTIVO

Refrigeradora

Nº PLACA 248680

MARCA Atlas

Nº SERIE 232594K96

MODELO 02C105

**EVALUACIÓN DEL ACTIVO:** Se adjunta informe confeccionado por el Sr. Carlos Munive Toledo de Aire Ideal Centroamericano S.A., empresa que brinda mantenimiento preventivo y correctivo a los aires acondicionados y equipo de refrigeración del Decanato de la Facultad de Medicina, debido a que la refrigeradora ya cumplió su vida útil para el debido descarte.

#### RECOMENDACIONES:

☐ Reubicar

☐ Reparar

☒ Desechar

☐ Usar piezas

☐ Donación (Previa autorización de la  
Vicerrectoría de Administración)

☐ Otros

Dr. Luis Bernardo Villalobos Solano  
DECANO

TECNICO ESPECIALIZADO

Licda. Laura Barboza Mejía  
RESPONSABLE ACTIVOS  
OFICINA INTERESADA



(Señores aquí firmantes favor de anotar adicionalmente su nombre)

Original Unidad de Bienes Institucionales  
Copia Oficina Servicios Generales  
Copia Unidad interesada



Universidad de Costa Rica  
Vicerrectoría de Administración  
Oficina de Administración Financiera  
Unidad de Activos Fijos

#### ACTA DE DESECHO

**Nombre Decanato, Facultad de Medicina  
(Facultad, Escuela, Oficina, otro)**

**Autorización N° FM-858-2016**

El día 09 de setiembre de 2016 en presencia de la Licda. Laura Barboza Mejía, cédula de identidad número 4-0201-0420, Jefa Administrativa de la Facultad de Medicina y el Bach. Jose Morales Caracas, cédula de identidad número 1-11382-0545, funcionarios del Decanato de la Facultad de Medicina.

Se procede a levantar **Acta de Desecho** de bienes muebles por haber cumplido su período de vida útil, de acuerdo con el **informe técnico adjunto** y la respectiva autorización por parte de la Vicerrectoría de Administración, de conformidad con el Reglamento para el Control de Activos Fijos de la Universidad de Costa Rica.

Los bienes son los siguientes:

PLACA	DESCRIPCION
248680	Refrigeradora, marca Atlas, modelo 02C105, serie 232594K96

Dr. Luis Bernardo Villalobos Solano  
Decano  
Facultad de Medicina

Nombre, Firma y Cédula  
**RESPONSABLE AUTORIZADO**  
Oficina Servicios Generales u  
Oficina Interesada

V°B° VICERRECTORIA DE  
ADMINISTRACION


Licda. Laura Barboza Mejía  
Jefa Administrativa



Bach. Jose Morales Caracas  
Técnico Asistencial B

(Art. 34, 36 Reglamento para el Control de Activos Fijos)

Original: Unidad de Activos Fijos (OAF)  
Copia: Unidad de Activos Recuperados (OSG)  
Copia: Unidad responsable



# AIRE IDEAL CENTROAMERICANO, S.A.

DIRECCION: 1300 METROS OESTE DE LA MUNICIPALIDAD DE TIBAS

---

San José 08 de setiembre del 2016

Señores  
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  
Facultad de Medicina Decanato

Atención: Srita. Yamileth Brizuela

Estimados señores:

Informo en nuestra visita del día cinco (5) de setiembre del 2016, la revisión de una Refrigeradora de una puerta, marca Atlas, modelo 02C105, color crema con placa de la UCR 248680. En la revisión encontramos sin puerta en el frízer, empaques de la puerta en mal estado, no cierra la puerta, hay que empujarla para que cierre, la puerta por dentro está herrumbrada, corroída con óxido, el gas que tiene la refrigeradora ya no existe en el mercado, es frion 12, el amperaje de placa de la refrigeradora es de 1.70 amperios, y la refrigeradora actualmente tiene 2.4 amperios, la refrigeradora congela mucho en la parte de abajo del frízer en donde debe conservar los alimentos a una temperatura de + 4°C y no ha -10°C de temperatura, ahí no debe congelar.

De acuerdo a nuestro informe consideramos que la refrigeradora ya cumplió con su vida útil de trabajo.

Atentamente,

AIRE IDEAL CCENTROAMERICANO, S.A.

Carlos Munive Toledo