



FM-383-2017  
23 de mayo de 2017

Dr. Carlos Alberto Fonseca  
Zamora  
Decano  
Facultad de Medicina  
Ciudad Universitaria "Rodrigo  
Facio"  
San Pedro de Montes de Oca  
San José, Costa Rica

Escuela de Enfermería  
Directora  
M. Sc. Ligia Murillo Castro

Escuela de Medicina  
Directora  
Dra. Lizbeth Salazar Sánchez

Escuela de Nutrición  
Directora  
M. Sc. Emilce Ulate Castro

Escuela de Salud Pública  
Directora  
Dr. Mauricio Vargas Fuentes

Escuela de Tecnologías en Salud  
Director  
Dr. Horacio Chamizo García

Ing. Kevin Kotter Murillo  
Jefe

Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones

Estimado Ing. Kotter:

Por este medio me dirijo a usted para exponerle la situación que se presenta con las puertas cortafuego instaladas en los tres niveles de la Facultad de Medicina con motivo de la construcción del edificio anexo de la Escuela de Medicina.

Como usted ha podido observar la ubicación de estas puertas están en el viejo edificio de la Facultad, y mantenerlas cerradas equivale a dejar al edificio de la Facultad sin una de sus escaleras de acceso, con la que siempre ha contado.

Por esta razón le solicito, respetuosamente, que se analice la probabilidad de incorporar a esas puertas cortafuego, un sistema automático de cierre en caso de conflagración que permita mantener durante las horas de trabajo abiertas las puertas, y así evitar privar al edificio de la Facultad de una de sus escaleras de acceso y además de una importante salida de emergencia como contempla el plan de vulnerabilidad

Sin otro particular y agradeciendo la atención que se sirva prestar a la presente me suscribo de usted.

Atentamente,

Dr. Carlos Alberto Fonseca Zamora  
Decano

Cc: Archivo  
CFZ/LBM

