

13 de mayo de 2010
FM-320-5-2010

Dr. Luis Diego Calzada Castro
Decano
Facultad de Medicina
Ciudad Universitaria "Rodrigo
Facio"
San Pedro de Montes de Oca
San José, Costa Rica

Escuela de Enfermería
Directora
M. Sc. María A. Calvo Rodríguez

Escuela de Medicina
Director
Dr. Ricardo Boza Cordero

Escuela de Nutrición
Directora
M. Sc. Emilce Ulate Castro

Escuela de Salud Pública
Directora
Dra. Ileana Vargas Umaña

Escuela de Tecnologías en Salud
Directora
Licda. Xinia Alvarado Zeledón

Lic. Walter Bustillos Sequeira
Director
Oficina de Suministros

Estimado señor:

En adición al oficio FM-95-2-2010, enviado a su oficina el 19 de febrero de 2010 (copia adjunta), le informo que el miércoles 12 de mayo del año en curso, el señor Rafael Fallas Mora, Supervisor de Proyectos de la empresa Clima Ideal, brindó la capacitación al personal del Decanato de la Facultad de Medicina, en los siguientes temas:

1. Control remoto, nos indicó que este modelo de aire se controla por un termostato programable con pantalla digital de cuarzo, explicó todo el procedimiento para su manejo.
2. Indicó las funciones básicas del equipo.
3. Procedimiento para el mantenimiento de filtros (lavado, secado y colocación).
4. Con referencia a los puntos de garantía y manuales, nos indicó que el señor Federico García, vendedor de la empresa, deberá coordinar este punto con el Ing. Jeffrey Di Marco Fernández, Jefe de la Sección de Maquinaria y Equipo.

Por lo anterior, damos por aceptada la entrega del equipo adquirido mediante orden de compra #0174580.

Atentamente,

Dr. Luis Diego Calzada Castro
Decano

Ycb
C. Ing. Jeffrey Di Marco Fernández, Jefe, Sección de Maquinaria y Equipo, O.S.G.