



3 de agosto de 2017
CI-0783-2017

Arq. Kevin Cotter Murillo, MGP

Director

Oficina Ejecutora del Programa del Inversiones

UCR FM 10:24/4 AGO '17

Estimado señor:

En relación a la conexión del Edificio Anexo de la Escuela de Medicina, me permito informarle, que no fue posible realizar dicha conexión ya que no se ha procedido con la certificación tanto de la red de cobre interna del Edificio, como la red de fibra óptica que llega al Centro de Informática, las bandejas de fibra óptica no están debidamente identificadas y la conexión de las mismas no cumplen con la norma, todo lo expuesto debe ser realizado por la empresa.

Por lo tanto, se solicita coordinar con la empresa para proceder con lo requerido y de esta forma, poner en producción la red del edificio.

Atentamente,

M.Sc. Rebeca Esquivel Flores

Área de Gestión de Comunicaciones

M.Sc. Alonso Castro Matar

Director



REF

- C. M.Sc. Gloria Méndez Celis, Directora Ejecutiva, Rectoría
Licda. Dunia Rodríguez Porras, Coordinadora, Oficina de Megaproyectos
Dra. Lizbeth Salazar Sánchez, Escuela de Medicina
Lic. Carlos Alberto Fonseca Zamora, Decano, Escuela de Medicina ✓
Archivo

