



UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

EM Escuela de
Medicina

17 de mayo de 2016

EM-SA-240-2016

Dr. Luis Bernardo Villalobos Solano

Decano

Facultad de Medicina

UCR FM 16/24 24/05/16

Estimado señor:

En atención a oficio **DF-093-2016**, respetuosamente le solicito eliminar las mace-
tas de los descansos de las escaleras, ya que obstaculizan la salida a estudiantes,
docentes y personal administrativo en caso de presentarse alguna emergencia.

Sin otro particular, se despide cordialmente,


Dra. Lizbeth Salazar Sanchez

Directora



LGHS/MBN

Cc. Archivo





UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

EM Escuela de
Medicina

Departamento de Fisiología

20 de abril del 2016
DF-093-2016

Escuela de Medicina
Registro N°
Fecha:
Trámite a realizar:
Administración
Estudiantes
Dirección
Firma

CR EM 14-25 ABR 21/16

Dra. Lizbeth Salazar Sánchez
Directora
Escuela de Medicina

Estimada doctora:

En respuesta al oficio EM-204-2016, donde solicita sugerencias o comentarios para mejorar las instalaciones para la próxima visita de pares, el personal del departamento de Fisiología considera importante atender los siguientes aspectos:

1. Limpieza externa de las ventanas de los laboratorios de docencia y LARENFISA.
2. Colocación de anclajes a 2 extintores: Solicitado desde el mes de noviembre del año anterior. Se espera tenerlos colocados la próxima semana.
3. Colocación de rotulación en pared a cada uno de los extintores.
4. Colocación de rotulación a la puerta de emergencias como "Salida de emergencia".
5. Rotulación de puertas externas del laboratorio (puertas 2-22 y 2-24) con la leyenda: "Laboratorio para la enseñanza de la Fisiología. Departamento de Fisiología."
6. Rotulación de la puerta externa del laboratorio de investigación (puertas 2-26) con la leyenda: "Departamento de Fisiología, laboratorio de electrofisiología"
7. Eliminar pupitres deteriorados en forma extrema de las aulas. Hay asientos rotos y con astillas que rompen la ropa de la persona que los use.
8. Quitar los pupitres adicionales que se encuentran en los auditorios del segundo y tercer piso ya que éstos constituyen obstáculos peligrosos a la hora de una evacuación de emergencia.
9. Hacer simulacros de evacuación en caso de desastre para verificar que las salidas de emergencia puedan ser usadas en esos momentos y que el personal verifique su ruta de evacuación más adecuada.
10. Eliminar las macetas de los descansos de las escaleras para facilitar la salida en caso de emergencia. Estas macetas son un obstáculo peligroso a la hora de una evacuación de gran cantidad de personas.

Atentamente,

Adriana Suárez Urhan
Dra. Adriana Suárez Urhan
Directora



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
ESCUELA DE MEDICINA
Oficina de Acreditación

ASU/SR

C: Archivo

25 ABR 2016

Jauanele C.
Recibido

