



UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

Autonomía
Universitaria



Ciudad Universitaria "Rodrigo Facio", 6 de octubre del 2011.

SiGAI-ProGAI-505-11

Señor
Dr. Luis Diego Calzada Castro
Decano
Facultad de Medicina

UCR FM 10:31 20/10/11

Asunto: Entrega Evaluación Aspectos Ambientales.

Estimado señor:

Sirva la presente es para hacer entrega formal de los resultados del ejercicio "Identificación y Evaluación de los Aspectos Ambientales" realizados en Setiembre del 2010 en su unidad académica.

Esta evaluación es parte de las actividades que el Sistema del Gestión Ambiental –SiGAI– está implementado en la Universidad.

Así mismo, como siguiente paso se debe incorporar los aspectos ambientales significativos en un programa, objetivos y metas que ayuden a mitigar los impactos ambientales significativos presentes en el edificio. Para la elaboración de este plan, es recomendable organizar un grupo o comité ambiental de la Facultad en donde se cuente con la presencia del personal clave para la toma de decisiones tanto del área administrativa, docente y estudiantil. Nos ponemos a su disposición para el desarrollo de este plan y su contenido.

Adjunto se encuentra el documento con los aspectos ambientales significativos identificados en la Facultad de Medicina.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano por su colaboración a la presente, de usted muy atentamente,

Ing. Gerlin Salazar Vargas
Investigadora Gestora Ambiental ProGAI
Universidad de Costa Rica



PROGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL

4to piso, Edificio Torre del Este, Frente a Facultad de Derecho, UCR.

Código postal 2060, San José, Costa Rica.

Tel.: 2511 8580

Fax: 2511 8888

www.progai.ucr.ac.cr / progai@ucr.ac.cr

Así mismo hacemos de su conocimiento los aspectos ambientales que impactan la seguridad del

Fotocopiadora

- Confinamiento, falta de ventilación.

Comedor

- Condiciones inadecuadas para instalar un fregadero.

Bodega Externa (costado CICA)

- Condiciones del edificio en riesgo: inundaciones en época de lluvia, instalación eléctrica sin funcionamiento.

Bodega de Reactivos (costado LEBi)

- Cubiertas del techo en pésimo estado.
- Extractor de la oficina funciona día por medio, en mal estado.
- Bodega de reactivos: instalaciones húmedas, mal estado de conexión eléctrica y de infraestructura, contiene: etanol, acetona, cloroformo, formalina 47%, sales, glicerina. Reactivos organizados por familias, muebles de madera con barreras, reactivos ubicados en el piso.
- Bodega de materiales de laboratorio: organizado en estantería, almacenamiento de fluorescentes.

Laboratorios de Farmacología (3er piso)

- Acumulación de sustancias químicas (alcoholes, solventes, acetonitril) sin capilla ni extractor, algunos solventes en gavetas cerradas.

Laboratorio de Fisiología

- Ausencia de extractor en la bodega de reactivos, ventilación presente se da por celosías nada más.
- Almacenamiento de cilindros de nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono, todos amarrados a la pared, en buen estado.