



30 de octubre de 2013
FM-825-10-2013

Dr. Luis Bernardo Villalobos Solano
Decano
Facultad de Medicina
Ciudad Universitaria "Rodrigo Facio"
San Pedro de Montes de Oca
San José, Costa Rica

Escuela de Enfermería
Directora
M. Sc. Ligia Murillo Castro

Escuela de Medicina
Director
Dr. Ricardo Boza Cordero

Escuela de Nutrición
Directora
M. Sc. Emilce Ulate Castro

Escuela de Salud Pública
Directora
Dra. Ileana Vargas Umaña

Escuela de Tecnologías en Salud
Directora
M Sc. Xinia Alvarado Zeledón

Arq. Agustín Mourelo García
Director
Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones

Estimado señor:

Con base en la instalación del ascensor de la Facultad de Medicina (Licitación Abreviada Mer-Link No. 0062012080200016, que fue entregado el jueves 17 de octubre del año en curso, le indico, que ayer un docente nos informó que al momento de salir del elevador la puerta se cerró y él tuvo que ejercer bastante fuerza con su mano para que no se cerrará y lo golpeará.

El incidente fue reportado a la Sección de Maquinaria y Equipo, enlace entre las unidades y Elevadores Schindler, quienes ayer en la noche revisaron el ascensor (reporte anexo), sin embargo, en la parte de descripción de trabajo indican posible mala utilización del elevador.

Esta situación nos preocupa ya que este equipo tiene menos de quince días de estar siendo utilizado y la forma en que se cerró la puerta de improvisó y a pesar que el usuario colocó su mano y la puerta no se abrió como en la mayoría de elevadores sino que siguió cerrándose, por lo cual, le solicito que personal de su oficina y de la empresa Schindler revisen el sistema de la puerta con más detalle para evitar situaciones de emergencia en el futuro.

Atentamente,

Dr. Luis Bernardo Villalobos Solano
Decano

CCM/ycb

C: Ing. Silvia Rivera Ch., Inspección General Proyecto, OEPI