



30 de enero de 2014
FM-63-1-2014

Dr. Luis Bernardo Villalobos Solano
Decano
Facultad de Medicina
Ciudad Universitaria "Rodrigo Facio"
San Pedro de Montes de Oca
San José, Costa Rica

Escuela de Enfermería
Directora
M. Sc. Ligia Murillo Castro

Escuela de Medicina
Director
Dr. Ricardo Boza Cordero

Escuela de Nutrición
Directora
M. Sc. Emilce Ulate Castro

Escuela de Salud Pública
Directora
Dra. Ileana Vargas Umaña

Escuela de Tecnologías en Salud
Directora
M Sc. Xinia Alvarado Zeledón

Ing. Héctor Hernández Simoni
Jefe, sección de Mantenimiento y Construcción
Oficina de Servicios Generales

Estimado señor:

Desde hace algún tiempo y hasta la fecha las instalaciones de la antigua UME se convirtieron en bodegas de archivo y de almacenamiento de diversos productos, materiales y bienes institucionales para desecho, utilizadas en por las siguientes unidades: Decanato, Facultad de Medicina, Escuelas de Medicina y Salud Pública y Especialidades Médicas, por tal motivo, diariamente son utilizadas por estudiantes de apoyo en las labores de gestión documental y personal administrativo, sin embargo, como se muestra en las fotografías adjuntas, el tablero que alimenta la electricidad se encuentra sin la debida protección para este tipo de cableado, por lo anterior de la manera más atenta le solicito estudiar y corregir los siguientes detalles:

- Instalación de tomacorrientes en los diversos espacios para conectar equipos de cómputo (portátiles), ya que solo existe una extensión larga que supe esta necesidad, pero al quedar por el pasillo puede provocar accidentes y solo una persona puede estar conectada.
- Revisión de lámparas (cambio de balastos o fluorescentes) en los diversos espacios.
- Reparar caja de breakers y colocar tapa.

Por el riesgo que este tablero pueda generar le solicito su ayuda para la pronta atención.

Atentamente,

Dr. Luis Bernardo Villalobos Solano
Decano