

***San José, Goicoechea, 14 de abril 2016.***

**Señores:**

**Universidad de Costa Rica Facultad de Medicina**

Reciban un cordial saludo.

Por medio de la presente se requiere notificar que el extintor marca Buckeye con la serie 696051 y el activo 133782 es dado de baja debido a que la aguja del cabezote esta dañada.



Ing. Randall Prado Álvarez

Apoderado General

Ced 1-1001-282