

ПРОТОКОЛ
измерений вертикальности ствола опоры
от «15» сентября 2022г.

Дата	15.09.2022г.
Облачность	Низкая
Ветер	Слабый
Инструмент	Теодолит электронный VEGA TEO 5 №29128-05
Амплитуда колебаний на Н	
Наблюдатель	Брызгалов Д.Э.

Высота сечения, м	0,0	5,0	10,0	15,0
Отклонения от вертикали, мм	0,0	3,6	16,4	26,0
Величина превышения, мм	Не превышает	Не превышает	6,4	11,0

Заключение:

Отклонения ствола опоры от вертикали ПРЕВЫШАЮТ допуски СП 70.13330.2012.

Зафиксированные отклонения ствола от вертикали не препятствуют/препятствуют нормальной эксплуатации опоры.

Протокол составил:

Специалист _____	 _____	Брызгалов Д.Э. _____
должность	подпись	ФИО

Протокол проверил:

_____	_____	_____
должность	подпись	ФИО

