



1 CUB N. 9.60

1 : 50



2 CUB AIRES N. 11.35

1 : 50

INGENIA STRUCTURAL CO.	Proyecto: OFICINA 3 NIVELES PARA SEDE ADMINISTRATIVA DOLMEN S.A.	Diseño Arquitectonico: JULIO ALANDETE	
	Cliente: DOLMEN S.A	Calculó: ING. OSNAIDER PATERNINA	
	Dirección: Enter address here	Revisó: ING. ANDRES GALÁN	

PARÁMETROS DE DISEÑO (NORMA NSR-10)	
Zona Amenaza sísmica:	baja
Perfil de suelo:	D
Coeficientes sísmicos	
Disipación energía DMI, ro:	= 3.0
Grupo de uso	I
Importancia:	I = 1.0
Aceleración piso efectiva:	Aa=0.10
Aceleración piso efectiva:	Av=0.10
Perfil de Suelo:	D

NOTAS

- Verificar todas las dimensionesen obra antes de trazar.
- los niveles indicados corresponden a cotas de tope de zapata, zarpas y/o vigas de amarre.
- Las zapatas y las vigas de enlace se deben fundir al mismo tiempo.

CARGAS SOBRE IMPUESTAS

Carga Muerta Sobreimpuesta :
Oficina: 2.20 KPa
Cerramiento: 6.0 kN/m
Carga Viva :
Oficina: 2.0 KPa
Escalera: 3.0 KPa
Tanques: 2.0 KPa A N + 11.35
Ganchos: 90 kN A N + 11.35
Ascensor:
Peso: 18 kN A N + 9.60

MATERIALES	
Cimentacion f'c :	24.5 MPa
Acero de Refuerzo f'y:	420 MPa
Platinas:	ASTM A572-50
Columnas, Vigas:	ASTM A 992-50
Barras roscadas:	ASTM A 193-17 GR B7

Contiene:

PLANTAS ESTRUCTURALES

Número de Proyecto	160	E-05	
Fecha	18/12/2023		
Dibujó	M.R.D		
Verificó	Autorizador	Escala	1 : 50

16/1/2024 17:11:54