



DTI-0051-2024
Santo Domingo, D.N.
10 de octubre de 2024

A : Edwin Tejeda
Encargado Administrativo y Financiero

De : Departamento de Tecnología de la Información Comunicación TIC

Asunto : Recibido Conforme del Servicio de Mantenimiento del UPS Trifásico
Galaxy PW 225 kVA

Por medio de la presente, confirmamos la recepción y conformidad con la realización del servicio de mantenimiento preventivo del UPS trifásico Galaxy PW de 225 kVA, realizado por la empresa **Critical Power**. El mantenimiento se llevó a cabo conforme a lo acordado, incluyendo las siguientes actividades:

1. Limpieza general del equipo.
2. Verificación del área de instalación.
3. Evaluación de los componentes electrónicos y eléctricos.
4. Verificación de los parámetros eléctricos de entrada y salida.
5. Ajuste, configuración y calibración del UPS y de los bancos de baterías.
6. Reemplazo e instalación de las baterías.
7. Elaboración del reporte del servicio.

Atentamente, le saluda,

Juan Jose Diaz Nerio
Encargado departamento de TIC:





Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña
FICHA TÉCNICA

Motivo de Compra: Garantizar la continuidad de los servicios y operaciones de la institución. El proveedor de estos equipos y/o servicios debe ser proveedor o representante oficial de las marcas APC y CSB.

Fecha: 23/07/2024

ITEM No.	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	Baterías CSB 12V 75 AH para ups APC Galaxy PW 225	40	baterías	batería CSB 12V 75AH Un año de Garantía
2	Mantenimiento de ups trifásico galaxy pw 225 kva	1	Servicio	Mantenimiento ups de trifásico galaxy pw 225 kva Incluir: -limpieza general - verificación del área de instalación - evaluación de los componentes electrónicos / eléctricos - verificación de los parámetros eléctricos de entrada y salida. - ajuste, configuración y calibración tanto del ups como de los bancos de baterías. -reemplazo e instalación de las baterías. -reporte

FIRMA _____

SELLO: