IPE I_UD04_Actividades de Aplicación 1

1. Rascacielos de oficinas con muchas empresas y visitantes
   * Evaluación de riesgos del edificio: actividades, instalaciones y posibles focos de emergencia.
   * Ocupación: número de personas, visitantes que no conocen el edificio y personas con movilidad reducida.
   * Características constructivas: altura, compartimentación, escaleras, salidas y uso de ascensores.
   * Medios de protección: detección, alarma, extintores, BIE, rociadores, alumbrado de emergencia y señalización.
   * Medios humanos: equipos de emergencia, formación y simulacros.
   * Coordinación entre empresas: un plan de autoprotección único para el edificio y coordinación de actividades empresariales.
   * Entorno: acceso de bomberos y ambulancias y coordinación con la ayuda externa.
   * Revisión y actualización periódica del plan.

2. Explosión industrial que afecta a zonas residenciales
   * Plan de Emergencia Exterior (PEE): define las medidas de protección para la población y la coordinación con las autoridades fuera del recinto.
   * Lo elabora la administración (protección civil), no la empresa.
   * Medidas: aviso a la población, confinamiento o evacuación, control de accesos y atención sanitaria.

* Se coordina con el Plan de Autoprotección de la empresa, que cubre el interior del recinto.

3. Carlos y el olor a gas

* Por su gravedad: conato de emergencia, porque se controla de forma rápida y sencilla con los medios del propio lugar (aviso y cierre de la válvula).
* Por su origen: fuga de gas, con riesgo de incendio y explosión.

4. Explosión en fábrica con llamas y nube tóxica

* Por su gravedad: emergencia general, ya que requiere todos los equipos, ayuda exterior y evacuación.
* Por su alcance: afecta a comunidades cercanas, por lo que se activa el Plan de Emergencia Exterior.
* Por su origen: accidente industrial o tecnológico.

5. Gasolinera con fuga de combustible

* Clasificación: emergencia general porque la explosión y el incendio afectan a toda la estación y exigen ayuda externa. Si quedara limitada a un sector, sería parcial.
* Causa: la fuga de combustible (vapores inflamables) más una fuente de ignición, que fue la chispa al encender el motor.
* Origen: accidental, con un fallo humano al no evitar el foco de ignición.

6. Cortocircuito con incendio en una oficina

* Quien lo detecta: da la alarma y avisa al centro de control o al jefe de emergencia.

* Equipo de primera intervención (EPI): ataca el fuego con extintor adecuado (CO o polvo, nunca agua en equipos con tensión) y corta la electricidad si es seguro.
* Jefe de intervención: dirige a los equipos en el lugar y decide si hay que pedir ayuda.
* Jefe de emergencia: decide activar el plan, la evacuación y el aviso a los servicios externos.
* Equipo de alarma y evacuación (EAE): guía el desalojo, comprueba que no queda nadie y hace el recuento en el punto de reunión.
* Equipo de primeros auxilios (EPA): atiende a los posibles heridos.
* Centro de control y comunicaciones: avisa al 112 y mantiene las comunicaciones.
* Segunda intervención y bomberos: actúan si el incendio no se controla.