

Introducción

Contents

- [Observaciones](#)
- [BC 73 - Pereira](#)
- [BC 81 - Avenida Kennedy](#)
- [BC 115 - Circunvalar Pereira](#)
- [BC 367 - Granada Meta](#)
- [BC 513 - El Dificil](#)
- [BC 554 - Mall Plaza Buena Vista](#)
- [BC 681 - Cerete](#)
- [BC 689 - Metropolis](#)
- [BC 733 - La Unión Valle](#)
- [BC 777 - Parque Washington](#)
- [BC 73 - Pereira](#)
- [BC 81 - Avenida Kennedy](#)
- [BC 111 - Corozal](#)
- [BC 115 - Circunvalar Pereira](#)
- [BC 265 - Valle de Lili](#)
- [BC 332 - Zipaquirá](#)
- [BC 367 - Granada Meta](#)
- [BC 384 - Anapoima](#)
- [BC 388 - CC Hayuelos](#)
- [BC 478 - Mix Vía 40](#)
- [BC 513 - El Dificil](#)
- [BC 516 - Santa Marta](#)
- [BC 517 - El Rodadero](#)
- [BC 554 - Mall Plaza Buenavista](#)
- [BC 681 - Cerete](#)
- [BC 687 - Planeta Rica](#)
- [BC 689 - Metropolis](#)
- [BC 733 - La Unión Valle](#)
- [BC 772 - Caicedonia](#)
- [BC 775 - Bulevar 54](#)
- [BC 777 - Parque Washington](#)
- [BC 781 - Prado Plaza](#)
- [BC 802 - Puerto Lopez](#)

¡Hola!,

En Celsia nos encanta acompañarte en tu meta de ser más eficiente, por eso te presentamos tu informe semanal de consumo de energía.



CELSIA
La energía que quieres

Observaciones

- Observaciones del monitoreo de energía en las sucursales de Bancolombia Fase 2 durante la semana del 1 al 7 de abril del 2024:

BC 73 - Pereira

- El lunes 1 de abril la carga de aire acondicionado fue mayor que los otros días

BC 81 - Avenida Kennedy

- La sede mantuvo encendido el aire acondicionado para el fin de semana.
- La sede presenta un pico de consumo todos los domingos a media noche, este puede ser causado por la automatización.

BC 115 - Circunvalar Pereira

- La sede mantuvo el aire encendido las noches del 4 y 5 de abril
- El patrón de consumo de la sede es irregular, verificar la automatización del apagado.

BC 367 - Granada Meta

- La sede mejoró el patrón de consumo durante la semana, los picos que se presentaban a media noche fueron controlados.

BC 513 - El Dificil

- Para la sede se debe validar la instalación de las medidas de los equipos de aire.
- Una carga se mantiene encendida para la noche del 1 de abril.

BC 554 - Mall Plaza Buena Vista

- Se está validando la instalación de los equipos de medida del aire acondicionado.
- La sede presenta horas de apagado con oportunidad de mejora, las alarmas para esta sede ya quedaron configuradas para ayudar con el proceso.

BC 681 - Cerete

- Se está validando la instalación de los equipos de medida del aire acondicionado.
- El aire se mantuvo encendido las noches del 1, 2 y 3 de abril.

BC 689 - Metropolis

- La sede presenta consumos nocturnos las noches del 1, 2 y 3 de abril.

BC 733 - La Unión Valle

- La sede mejoró el patrón de consumo.

BC 777 - Parque Washington

- La sede mejoró en las horas de apagado.