

# Introducción

## Contents

- [Observaciones](#)
- [BC 81 - Avenida Kennedy](#)
- [BC 115 - Circunvalar Pereira](#)
- [BC 367 - Granada Meta](#)
- [BC 384 - Anapoima](#)
- [BC 513 - El Dificil](#)
- [BC 517 - El Rodadero](#)
- [BC 554 - Mall Plaza Buena Vista](#)
- [BC 681 - Cerete](#)
- [BC 689 - Metropolis](#)
- [BC 733 - La Unión Valle](#)
- [BC 73 - Pereira](#)
- [BC 81 - Avenida Kennedy](#)
- [BC 111 - Corozal](#)
- [BC 115 - Circunvalar Pereira](#)
- [BC 265 - Valle de Lili](#)
- [BC 332 - Zipaquirá](#)
- [BC 367 - Granada Meta](#)
- [BC 384 - Anapoima](#)
- [BC 388 - CC Hayuelos](#)
- [BC 478 - Mix Vía 40](#)
- [BC 513 - El Dificil](#)
- [BC 516 - Santa Marta](#)
- [BC 517 - El Rodadero](#)
- [BC 554 - Mall Plaza Buenavista](#)
- [BC 681 - Cerete](#)
- [BC 687 - Planeta Rica](#)
- [BC 689 - Metropolis](#)
- [BC 733 - La Unión Valle](#)
- [BC 772 - Caicedonia](#)
- [BC 775 - Bulevar 54](#)
- [BC 777 - Parque Washington](#)
- [BC 781 - Prado Plaza](#)
- [BC 802 - Puerto Lopez](#)

¡Hola!,

En Celsia nos encanta acompañarte en tu meta de ser más eficiente, por eso te presentamos tu informe semanal de consumo de energía.



**CELSIA**  
La energía que quieres

## Observaciones

- Observaciones del monitoreo de energía en las sucursales de Bancolombia Fase 2 durante la semana del 8 al 14 de abril del 2024:

### BC 81 - Avenida Kennedy

- La sede mantuvo encendido el aire acondicionado para el fin de semana.
- La sede presenta un pico de consumo todos los domingos a media noche, este puede ser causado por la automatización.

### BC 115 - Circunvalar Pereira

- La sede presentó consumos nocturnos elevados.
- El patrón de consumo de la sede es irregular, verificar la automatización del apagado.

### BC 367 - Granada Meta

- Los consumos de aire acondicionado fueron altos durante el fin de semana, validar si se realizaron trabajos en la sede.

### BC 384 - Anapoima

- Los días miércoles la sede apaga a el aire acondicionado a las 20:00 horas mientras que los otros días el aire es apagado a las 19:00.

### BC 513 - El Difícil

- Para la sede se debe validar la instalación de las medidas de los equipos de aire.
- Se mantiene encendido el aire a carga parcial las noches de los primeros días de la semana.

### BC 517 - El Rodadero

- Se presentó consumo nocturno elevado para la noche del 10 de abril y una baja carga el día 11 de abril, validar si se realizó algún trabajo en la sede.

## BC 554 - Mall Plaza Buena Vista

- Se está validando la instalación de los equipos de medida del aire acondicionado.
- La sede presenta horas de apagado con oportunidad de mejora, las alarmas para esta sede ya quedaron configuradas para ayudar con el proceso.

## BC 681 - Cerete

- Se está validando la instalación de los equipos de medida del aire acondicionado.
- La sede normalizó su patrón de consumo.

## BC 689 - Metropolis

- El consumo del aire acondicionado en las noches aumentó con respecto a la línea base.

## BC 733 - La Unión Valle

- Durante la semana se realizaron trabajos de mantenimiento operativo en la sede.