



Introducción

Contents

- Observaciones
- BC 57 - Villavicencio Principal
- BC 68 - Ibague
- BC 81 - Avenida Kennedy
- BC 385 - Villeta
- BC 554 - Mall Plaza Buena Vista
- BC 673 - Calle 80
- BC 689 - Metropolis
- BC 777 - Parque Washington
- BC 892 - La Vega
- BC - Metropolitan
- BC 43 - Puente Aranda
- BC 57 - Villavicencio Principal
- BC 68 - Ibague
- BC 73 - Pereira
- BC 79 - La Quinta Ibague
- BC 81 - Avenida Kennedy
- BC 83 - Miramar
- BC 111 - Corozal
- BC 115 - Circunvalar Pereira
- BC 138 - Mosquera
- BC 221 - Soacha

[Skip to main content](#)

- BC 322 - San Gil
- BC 325 - Santuario
- BC 332 - Zipaquirá
- BC 334 - El Peñol
- BC 367 - Granada Meta
- BC 384 - Anapoima
- BC 385 - Villeta
- BC 388 - CC Hayuelos
- BC 461 - La carolina Unicentro
- BC 478 - Mix Vía 40
- BC 479 - Pamplona
- BC 513 - El Dificil
- BC 516 - Santa Marta
- BC 517 - El Rodadero
- BC 554 - Mall Plaza Buenavista
- BC 583 - Riosucio
- BC 602 - UGI
- BC 619 - Plaza del Bosque Ibagué
- BC 673 - Calle 80
- BC 681 - Cereté
- BC 687 - Planeta Rica
- BC 689 - Metropolis
- BC 733 - La Unión Valle
- BC 772 - Caicedonia
- BC 775 - Bulevar 54
- BC 777 - Parque Washington
- BC 781 - Prado Plaza
- BC 795 - Cañaveral
- BC 802 - Puerto Lopez
- BC 832 - San Francisco de Paula

[Skip to main content](#)

- BC - Jardin Plaza
- BC - Metropolitan

¡Hola!,

En Celsia nos encanta acompañarte en tu meta de ser más eficiente, por eso te presentamos tu informe semanal de consumo de energía.



Observaciones

- Observaciones del monitoreo de energía en las sucursales de Bancolombia Fase 2 durante la semanal del 4 al 10 de agosto de 2025.

BC 57 - Villavicencio Principal

- La sede tiene oportunidad de mejora en las horas de apagado del sistema.
- Durante la semana pasada se consumió un total de 996 kWh fuera del horario establecido. se debe validar el apagado de los equipos en horario nocturno.

[Skip to main content](#)

BC 68 - Ibague

- La sucursal mejoró su patrón de consumo.
- La sede presenta un consumo a carga parcial el día 7 de agosto que representa festivo.

BC 81 - Avenida Kennedy

- La sede presenta encendido del sistema de aires el día 7 de agosto que representa festivo.

BC 385 - Villeta

- La sede presenta encendido del sistema de aires el día 7 de agosto que representa festivo.

BC 554 - Mall Plaza Buena Vista

- La sede presenta encendido del sistema de aires el día 7 de agosto que representa festivo.

BC 673 - Calle 80

- La sede presenta oportunidad de mejora en las horas de apagado.
- La sede presenta un patrón de consumo atípico.

BC 689 - Metropolis

- La sede presenta encendido del sistema de aires el día 7 de agosto que representa festivo.

BC 777 - Parque Washington

- Se sugiere validar las horas de encendido y apagado de la sucursal.
- La sede presenta encendido del sistema de aires el día 7 de agosto que representa festivo.

[Skip to main content](#)

BC 892 - La Vega


- La sucursal presenta un consumo nocturno la noche del 4 de agosto.
- La sede presenta encendido del sistema de aires el día 7 de agosto que representa festivo.

BC - Metropolitan


- El edificio presenta un patrón de consumo irregular durante la semana, a causa de la terraza.

BC 43 - Puente Aranda

BC 43 - Puente Aranda: Consumo diario de energía activa [kWh]




BC 43 - Puente Aranda: Consumo típico diario




Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 1.25 kWh/día, lo que representa un

BC 43 - Puente Aranda: Consumo nocturno de energía activa AA/llu [kWh/día]




BC 43 - Puente Aranda: Consumo nocturno típico diario




Durante la semana pasada se consumió un total de 275kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 39.5% del consumo total


BC 43 - Puente Aranda: Consumo total de energía activa por carga [kWh]




BC 43 - Puente Aranda: Consumo de energía activa [kWh]




BC 43 - Puente Aranda: Día típico



BC 43 - Puente Aranda: Semana típica




BC 43 - Puente Aranda: Factor de potencia




Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.93, lo que representa un consumo de energía de 0.93 kWh por hora.

BC 43 - Puente Aranda: Demanda del sistema de AA (kW/TR)



Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 0.00 kW/TR lo que representa un factor de uso del 1.96% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 43 - Puente Aranda: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)




Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 48.0 TR, lo que representa una distribución

BC 57 - Villavicencio Principal

BC 57 - Villavicencio Principal: Consumo diario de energía activa [kWh]




BC 57 - Villavicencio Principal: Consumo típico diario




Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 10.32 kWh/día, lo que representa

BC 57 - Villavicencio Principal: Consumo nocturno de energía activa AA/llu [kWh/día]




BC 57 - Villavicencio Principal: Consumo nocturno típico diario




Durante la semana pasada se consumió un total de 1071kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 38.4% del consumo total


BC 57 - Villavicencio Principal: Consumo total de energía activa por carga [kWh]




BC 57 - Villavicencio Principal: Consumo de energía activa [kWh]




BC 57 - Villavicencio Principal: Día típico



BC 57 - Villavicencio Principal: Semana típica




BC 57 - Villavicencio Principal: Factor de potencia



Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.89 lo que representa un consumo alto de energía reactiva, esto podría representar penalidades

BC 57 - Villavicencio Principal: Demanda del sistema de AA (kW/TR)



Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 0.31 kW/TR lo que representa un factor de uso del 38.90% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 57 - Villavicencio Principal: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)




Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 48.0 TR, lo que representa una distribución

BC 68 - Ibague

BC 68 - Ibague: Consumo diario de energía activa [kWh]




BC 68 - Ibagué: Consumo típico diario




Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 99.33 kWh/dia, lo que representa

BC 68 - Ibagué: Consumo nocturno de energía activa AA/Ilu [kWh/día]



BC 68 - Ibagué: Consumo nocturno típico diario




[Skip to main content](#)


Durante la semana pasada se consumió un total de 1341kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 25.2% del consumo total


BC 68 - Ibague: Consumo total de energía activa por carga [kWh]




BC 68 - Ibagué: Consumo de energía activa [kWh]



BC 68 - Ibagué: Día típico




BC 68 - Ibagué: Semana típica




[Skip to main content](#)

BC 68 - Ibague: Factor de potencia




Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.83 lo que representa un consumo alto de energía reactiva, esto podría representar penalidades

BC 68 - Ibagu : Demanda del sistema de AA (kW/TR)



Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 0.37 kW/TR lo que representa un factor de uso del 26.70% respecto a la m xima demanda hist rica.


BC 68 - Ibagué: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)




Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 48.0 TR, lo que representa una distribución

BC 73 - Pereira

BC 73 - Pereira: Consumo diario de energía activa [kWh]




BC 73 - Pereira: Consumo típico diario




Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 31.70 kWh/día, lo que representa

BC 73 - Pereira: Consumo nocturno de energía activa AA/llu [kWh/día]




BC 73 - Pereira: Consumo nocturno típico diario




Durante la semana pasada se consumió un total de 222kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 14.9% del consumo total


BC 73 - Pereira: Consumo total de energía activa por carga [kWh]




BC 73 - Pereira: Consumo de energía activa [kWh]



BC 73 - Pereira: Día típico




BC 73 - Pereira: Semana típica




[Skip to main content](#)

BC 73 - Pereira: Factor de potencia




Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.97, lo que representa un

BC 73 - Pereira: Demanda del sistema de AA (kW/TR)



Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 0.05 kW/TR lo que representa un factor de uso del 14.88% respecto a la máxima demanda histórica.


BC 73 - Pereira: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)




Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 80.0 TR, lo que representa una distribución

BC 79 - La Quinta Ibague

BC 79 - La Quinta Ibague: Consumo diario de energía activa [kWh]




BC 79 - La Quinta Ibague: Consumo típico diario




Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 39.13 kWh/día, lo que representa

BC 79 - La Quinta Ibague: Consumo nocturno de energía activa AA/llu [kWh/día]




BC 79 - La Quinta Ibague: Consumo nocturno típico diario




Durante la semana pasada se consumió un total de 296kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 17.3% del consumo total


BC 79 - La Quinta Ibague: Consumo total de energía activa por carga [kWh]




BC 79 - La Quinta Ibague: Consumo de energía activa [kWh]




BC 79 - La Quinta Ibague: Día típico



BC 79 - La Quinta Ibague: Semana típica




BC 79 - La Quinta Ibague: Factor de potencia




Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.26 lo que representa un consumo alto de energía reactiva, esto podría representar penalidades

BC 79 - La Quinta Ibague: Demanda del sistema de AA (kW/TR)



Durante la semana pasada, la demanda del sistema de AA estuvo en promedio en 0.15 kW/TR lo que representa un factor de uso del 19.56% respecto a la máxima demanda histórica.

BC 79 - La Quinta Ibague: Distribución del consumo del sistema de AA (kWh/día)



Esta sede fue diseñada con un sistema de aa de 40.0 TR, lo que representa una distribución ,

BC 81 - Avenida Kennedy

Se evidencia una diferencia del consumo promedio diario de 50.19 kWh/día, lo que representa

Durante la semana pasada se consumió un total de 549kWh fuera del horario establecido.

El consumo nocturno representó el 17.8% del consumo total

Durante la semana pasada, el factor de potencia promedio estuvo en 0.52 lo que representa un consumo alto de energía reactiva, esto podría representar penalidades

