

MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL

Proyecto P-102 Rev B

1. Hipotesis y cargas

Carga muerta 5 kN/m², sobrecarga de uso 3 kN/m².

2. Modelo estructural

Portico de acero S275, luz 12 m.

3. Verificaciones

Tension maxima 180 MPa < 261 MPa OK. Flecha L/350 OK.

4. Conclusiones

La estructura verifica todas las solicitudes.