

[별표6] 열관류율 계산시 적용되는 중공층의 열저항

공기층의 종류	공기층의 두께 d_a (cm)	공기층의 열저항 R_a [단위: $m^2 \cdot K/W$] (괄호안은 $m^2 \cdot h \cdot ^\circ C/kcal$)
(1) 공장생산된 기밀제품	2 cm 이하	$0.086 \times d_a (cm)$ $(0.10 \times d_a (cm))$
	2 cm 초과	0.17 (0.20)
(2) 현장시공 등	1 cm 이하	$0.086 \times d_a (cm)$ $(0.10 \times d_a (cm))$
	1 cm 초과	0.086 (0.10)
(3) 중공층 내부에 반사형 단열재가 설치된 경우	방사율 0.5이하 : (1) 또는 (2)에서 계산된 열저항의 1.5배 방사율 0.1이하 : (1) 또는 (2)에서 계산된 열저항의 2.0배	