

Mapa Modbus Tanques TAS360-SCA-INFOPC

Sistema de Administración y Control de Terminales de Hidrocarburos y Petrolíferos.



Contenido

Copyright	
Documentación	iError! Marcador no definido



Copyright

Grupo Susess S.A. de C.V. © 2020 Grupo Susess. Todos los derechos reservados.

El uso del logotipo y elementos gráficos de apoyo utilizados en el Sistema de Administración y Control de Terminales de Hidrocarburos y Petrolíferos, llamado <<TAS360>> son propiedad de Grupo Susess, en adelante mencionado como <<la empresa>>. El uso de estos sin el consentimiento previo por escrito de la empresa puede ser una infracción de la marca comercial.

TAS360 es un sistema informático registrado ante el IMPI. Los nombres de otras empresas, marcas y logotipos mencionados en este manual con fines informativos, pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.

Para hacer uso de TAS360 es inmutable el uso de dispositivos y sistemas de terceros compatibles con la versión del sistema adquirida; así como el uso de licencias originales vigentes de los propietarios pertinentes de cada dispositivo que interactúa con el sistema.

En la elaboración de este manual se ha puesto el máximo cuidado para asegurar la exactitud de la información. La empresa no se responsabiliza del mal uso del sistema y de los posibles errores de impresión o copia.

Queda prohibido cualquier tipo de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación, total o parcial por cualquier medio de este documento sin el previo consentimiento de Grupo Susess S.A. de C.V.



Documentación

La siguiente información corresponde al mapa de modbus de los tanques de la terminal. El número del tanque corresponde a la posición en el gráfico de SCADA.

Tanque	Descripción	Tipo de dato	Fuction Code	Registro
	Alarma Alto	Bool	FC-01	1
	Alarma Alto Alto	Bool	FC-01	2
TANK01	Nivel de Producto	Float	FC-03	40001
	Nivel de Agua	Float	FC-03	40003
	Temperatura	Float	FC-03	40005
	Alarma Alto	Bool	FC-01	101
	Alarma Alto Alto	Bool	FC-01	102
TANK02	Nivel de Producto	Float	FC-03	40101
	Nivel de Agua	Float	FC-03	40103
	Temperatura	Float	FC-03	40105
	Alarma Alto	Bool	FC-01	201
	Alarma Alto Alto	Bool	FC-01	202
TANK03	Nivel de Producto	Float	FC-03	40201
	Nivel de Agua	Float	FC-03	40203
	Temperatura	Float	FC-03	40205
	Alarma Alto	Bool	FC-01	301
	Alarma Alto Alto	Bool	FC-01	302
TANK04	Nivel de Producto	Float	FC-03	40301
	Nivel de Agua	Float	FC-03	40303
	Temperatura	Float	FC-03	40305
	Alarma Alto	Bool	FC-01	401
	Alarma Alto Alto	Bool	FC-01	402
TANK05	Nivel de Producto	Float	FC-03	40401
	Nivel de Agua	Float	FC-03	40403
	Temperatura	Float	FC-03	40405
TANK06	Alarma Alto	Bool	FC-01	501
	Alarma Alto Alto	Bool	FC-01	502
	Nivel de Producto	Float	FC-03	40501
	Nivel de Agua	Float	FC-03	40503
	Temperatura	Float	FC-03	40505

Tanque	Descripción	Tipo de dato	Fuction Code	Registro
	Alarma Alto	Bool	FC-01	601
	Alarma Alto Alto	Bool	FC-01	602
TANK07	Nivel de Producto	Float	FC-03	40601
	Nivel de Agua	Float	FC-03	40603
	Temperatura	Float	FC-03	40605
	Alarma Alto	Bool	FC-01	701
	Alarma Alto Alto	Bool	FC-01	702
TANK08	Nivel de Producto	Float	FC-03	40701
	Nivel de Agua	Float	FC-03	40703
	Temperatura	Float	FC-03	40705
	Alarma Alto	Bool	FC-01	801
	Alarma Alto Alto	Bool	FC-01	802
TANK09	Nivel de Producto	Float	FC-03	40801
	Nivel de Agua	Float	FC-03	40803
	Temperatura	Float	FC-03	40805
	Alarma Alto	Bool	FC-01	901
	Alarma Alto Alto	Bool	FC-01	902
TANK10	Nivel de Producto	Float	FC-03	40901
	Nivel de Agua	Float	FC-03	40903
	Temperatura	Float	FC-03	40905
	Alarma Alto	Bool	FC-01	1001
	Alarma Alto Alto	Bool	FC-01	1002
TANK11	Nivel de Producto	Float	FC-03	41001
	Nivel de Agua	Float	FC-03	41003
	Temperatura	Float	FC-03	41005
	Alarma Alto	Bool	FC-01	1101
	Alarma Alto Alto	Bool	FC-01	1102
TANK12	Nivel de Producto	Float	FC-03	41101
	Nivel de Agua	Float	FC-03	41103
	Temperatura	Float	FC-03	41105
	Alarma Alto	Bool	FC-01	1201
TANK13	Alarma Alto Alto	Bool	FC-01	1202
	Nivel de Producto	Float	FC-03	41201
	Nivel de Agua	Float	FC-03	41203
	Temperatura	Float	FC-03	41205

Tanque	Descripción	Tipo de dato	Fuction Code	Registro
	Alarma Alto	Bool	FC-01	1301
	Alarma Alto Alto	Bool	FC-01	1302
TANK14	Nivel de Producto	Float	FC-03	41301
	Nivel de Agua	Float	FC-03	41303
	Temperatura	Float	FC-03	41305
	Alarma Alto	Bool	FC-01	1401
	Alarma Alto Alto	Bool	FC-01	1402
TANK15	Nivel de Producto	Float	FC-03	41401
	Nivel de Agua	Float	FC-03	41403
	Temperatura	Float	FC-03	41405
	Alarma Alto	Bool	FC-01	1501
	Alarma Alto Alto	Bool	FC-01	1502
TANK16	Nivel de Producto	Float	FC-03	41501
	Nivel de Agua	Float	FC-03	41503
	Temperatura	Float	FC-03	41505
	Alarma Alto	Bool	FC-01	1601
	Alarma Alto Alto	Bool	FC-01	1602
TANK17	Nivel de Producto	Float	FC-03	41601
	Nivel de Agua	Float	FC-03	41603
	Temperatura	Float	FC-03	41605
	Alarma Alto	Bool	FC-01	1701
	Alarma Alto Alto	Bool	FC-01	1702
TANK18	Nivel de Producto	Float	FC-03	41701
	Nivel de Agua	Float	FC-03	41703
	Temperatura	Float	FC-03	41705
	Alarma Alto	Bool	FC-01	1801
	Alarma Alto Alto	Bool	FC-01	1802
TANK19	Nivel de Producto	Float	FC-03	41801
	Nivel de Agua	Float	FC-03	41803
	Temperatura	Float	FC-03	41805
	Alarma Alto	Bool	FC-01	1901
	Alarma Alto Alto	Bool	FC-01	1902
TANK20	Nivel de Producto	Float	FC-03	41901
	Nivel de Agua	Float	FC-03	41903
	Temperatura	Float	FC-03	41905

Tanque	Descripción	Tipo de dato	Fuction Code	Registro
	Alarma Alto	Bool	FC-01	2001
	Alarma Alto Alto	Bool	FC-01	2002
TANK21	Nivel de Producto	Float	FC-03	42001
	Nivel de Agua	Float	FC-03	42003
	Temperatura	Float	FC-03	42005
	Alarma Alto	Bool	FC-01	2101
	Alarma Alto Alto	Bool	FC-01	2102
TANK22	Nivel de Producto	Float	FC-03	42101
	Nivel de Agua	Float	FC-03	42103
	Temperatura	Float	FC-03	42105
	Alarma Alto	Bool	FC-01	2201
	Alarma Alto Alto	Bool	FC-01	2202
TANK23	Nivel de Producto	Float	FC-03	42201
	Nivel de Agua	Float	FC-03	42203
	Temperatura	Float	FC-03	42205
	Alarma Alto	Bool	FC-01	2301
	Alarma Alto Alto	Bool	FC-01	2302
TANK24	Nivel de Producto	Float	FC-03	42301
	Nivel de Agua	Float	FC-03	42303
	Temperatura	Float	FC-03	42305
TANK25	Alarma Alto	Bool	FC-01	2401
	Alarma Alto Alto	Bool	FC-01	2402
	Nivel de Producto	Float	FC-03	42401
	Nivel de Agua	Float	FC-03	42403
	Temperatura	Float	FC-03	42405