Material retirado da apostila de concreto armado – Grupo de Estruturas UFPR

Peso específico dos materiais de construção (NBR 6120)

argamassa de cal, cimento e areia ..... 19,0 kN/m³

argamassa de cimento e areia ..... 21,0 kN/m³

argamassa de gesso ..... 12,5 kN/m³ r

eboco ..... 20,0 kN/m³

concreto simples ..... 24,0 kN/m³

concreto armado ..... 25,0 kN/m³

Materiais de acabamento (peso por unidade de área) (NBR 6120)

cerâmica ..... 0,70 kN/m²

tacos ..... 0,65 kN/m²

cobertura de telhas francesas (com vigamento) ..... 0,90 kN/m²

cobertura de telhas coloniais (com vigamento) ..... 1,20 kN/m²

cobertura de fibro-cimento (com vigamento) ..... 0,30 kN/m²

cobertura de alumínio (com vigamento) ..... 0,16 kN/m²

Cargas Acidentais (NBR 6120)

arquibancadas ..... 4,0 kN/m²

bibliotecas
sala de leitura ..... 2,5 kN/m²

sala para depósito de livros ..... 4,0 kN/m²

sala com estantes ..... 6,0 kN/m²

cinemas
platéia com assentos fixos ..... 3,0 kN/m²

estúdio e platéia com assentos móveis ..... 4,0 kN/m²

banheiro ..... 2,0 kN/m²

corredores
com acesso ao público ..... 3,0 kN/m²

sem acesso ao público ..... 2,0 kN/m²

edifícios residenciais
dormitório, sala, copa, cozinha e banheiro ..... 1,5 kN/m²

dispensa, área de serviço e lavanderia ..... 2,0 kN/m²

escadas
com acesso ao público ..... 3,0 kN/m² s

em acesso ao público .....2,5 kN/m²

escolas
anfiteatro, corredor e sala de aula ..... 3,0 kN/m²

outras salas ..... 2,0 kN/m²

escritórios ..... 2,0 kN/m²

forros sem acesso de pessoas ..... 0,5 kN/m²

ginásio de esportes ..... 5,0 kN/m²

hospitais
dormitório, enfermarias, sala de recuperação ou cirurgia, banheiro ..... 2,0 kN/m²

corredor ..... 3,0 kN/m²

lojas ..... 4,0 kN/m²

restaurantes ..... 3,0 kN/m²

teatros
palco ..... 5,0 kN/m²

platéia com assentos fixos ..... 3,0 kN/m²

estúdio e platéia com assentos móveis ..... 4,0 kN/m²

banheiro ..... 2,0 kN/m²