
Charging Depot TAZ 1039, $a = 5.00 \frac{\$}{\text{kWh}}$
Power [kW]
600
400
200
0
−200
P_Θ
P_{Charge}
P_{Grid}
$\text{cost}_a = \$2.77$
$\text{cost}_b = \$21.13$
$\text{cost}_c = \$6.88$
$\text{cost}_{total} = \$30.78$
$\text{BTMS} - \text{Size} = 261\text{kWh}$
$\text{E}_{\text{Charge}} = 347\text{kWh}$
$\max P_\Theta = 283\text{kW}$
$\max P_{Grid} = 17\text{kW}$
$\text{C} - \text{Rate} = 1.09$
$\text{Cycles} = 1.25$
$\text{BTMS} - \text{Ratio} = 0.94$
$f_{\text{load}} = 1.00$
$E_{\text{Charge}} : 347.17\text{kWh}$
Energy [kWh]
200
100
0
E_Θ
$\text{BTMS} - \text{Size}$
0
5
10
15
20
Time [h]