

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-03-15 08:00 ~ 2025-03-15 20:00

라 인	1 Line	작업 일자	2025-03-15	라인정지시간(분)	60
설비번호	EQP-101	작업 시작	08:00	담 당 자	김철수
설 비 명	혼합기	작업 종료	09:30	-	-
작 업 명	혼합기 A모터 베어링 윤활 작업				
작업 상세내용	혼합기 A모터 베어링 윤활 작업 실시. 기존 윤활유 제거 후, 지정 윤활유 주입. 주입 후 작동 점검 실시. 누유 및 소음 확인 결과 이상 없음.				
작업사진					

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-03-15 08:00 ~ 2025-03-15 20:00

라 인	2 Line	작업 일자	2025-03-15	라인정지시간(분)	90
설비번호	EQP-205	작업 시작	10:00	담 당 자	박지영
설 비 명	코팅기	작업 종료	11:30	-	-
작 업 명	코팅기 B필터 교체 작업				
작업 상세내용	코팅기 B필터 교체 작업 실시. 기존 필터 제거 후, 신규 필터 장착. 필터 장착 후 코팅 성능 점검 실시. 코팅 두께 및 균일도 확인 결과 정상 범위 내.				
작업사진					

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-03-15 08:00 ~ 2025-03-15 20:00

라 인	3 Line	작업 일자	2025-03-15	라인정지시간(분)	60
설비번호	EQP-312	작업 시작	13:00	담 당 자	이민호
설 비 명	건조기	작업 종료	14:30	-	-
작 업 명	건조기 C 벨트 점검 및 조정				
작업 상세내용	건조기 C 벨트 점검 실시. 벨트 손상 여부 및 장력 확인. 벨트 장력 부족으로 인한 미끄럼 현상 확인. 벨트 장력 조정 후 작동 점검 실시. 미끄럼 현상 개선 확인.				
작업사진					

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-03-15 08:00 ~ 2025-03-15 20:00

라 인	4 Line	작업 일자	2025-03-15	라인정지시간(분)	30
설비번호	EQP-403	작업 시작	15:00	담 당 자	최서연
설 비 명	분쇄기	작업 종료	16:00	-	-
작 업 명	분쇄기 D 모터 냉각 팬 청소				
작업 상세내용	분쇄기 D 모터 냉각 팬 청소 실시. 팬에 쌓인 먼지 제거. 팬 회전 상태 점검. 청소 후 모터 온도 확인 결과 정상 범위 내.				
작업사진					