

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-04-01 08:00 ~ 2025-04-01 20:00

라 인	1 Line	작업 일자	2025-04-01	라인정지시간(분)	40
설비번호	EQP-101	작업 시작	08:00	담 당 자	김민준
설 비 명	혼합기	작업 종료	08:45	-	-
작 업 명	혼합기 용기 세척 및 점검				
작업 상세내용	혼합기 용기에 잔류 물질 제거를 위한 세척 작업 실시. 용기 내부 부식 및 마모 상태 점검. 필요시 용기 내부 코팅 보수.				
작업사진					

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-04-01 08:00 ~ 2025-04-01 20:00

라 인	2 Line	작업 일자	2025-04-01	라인정지시간(분)	60
설비번호	EQP-205	작업 시작	09:00	담 당 자	박선영
설 비 명	코팅기	작업 종료	10:30	-	-
작 업 명	코팅롤러 세척 및 경도 측정				
작업 상세내용	코팅기 롤러 표면에 묻은 잔여물을 제거하고 세척 작업 실시. 롤러의 경도 측정 및 기록. 필요시 롤러 교체 검토.				
작업사진					

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-04-01 08:00 ~ 2025-04-01 20:00

라 인	3 Line	작업 일자	2025-04-01	라인정지시간(분)	60
설비번호	EQP-312	작업 시작	10:00	담 당 자	이현우
설 비 명	건조기	작업 종료	11:30	-	-
작 업 명	건조기 벨트 점검 및 장력 조절				
작업 상세내용	건조기 벨트의 균열, 이탈 등 이상 유무 확인. 벨트 장력 측정 및 조정. 필요시 벨트 교체 작업.				
작업사진					

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-04-01 08:00 ~ 2025-04-01 20:00

라 인	4 Line	작업 일자	2025-04-01	라인정지시간(분)	30
설비번호	EQP-403	작업 시작	11:00	담 당 자	정지훈
설 비 명	분쇄기	작업 종료	12:00	-	-
작 업 명	분쇄기 칼날 교체 및 정렬				
작업 상세내용	분쇄기 칼날의 마모 상태 확인 후 교체 작업 실시. 교체된 칼날의 정렬 상태 확인 및 조정.				
작업사진					

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-04-01 08:00 ~ 2025-04-01 20:00

라 인	5 Line	작업 일자	2025-04-01	라인정지시간(분)	30
설비번호	EQP-508	작업 시작	13:00	담 당 자	최서연
설 비 명	선별기	작업 종료	14:00	-	-
작 업 명	선별기 스크린 교체 및 작동 점검				
작업 상세내용	선별기 스크린의 손상 여부 확인 후 교체 작업 실시. 교체 후 선별 성능 확인 및 필요시 파라미터 조정.				
작업사진					

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-04-01 08:00 ~ 2025-04-01 20:00

라 인	1 Line	작업 일자	2025-04-01	라인정지시간(분)	60
설비번호	EQP-115	작업 시작	14:00	담 당 자	김민준
설 비 명	혼합기	작업 종료	15:30	-	-
작 업 명	혼합기 모터 윤활 및 진동 점검				
작업 상세내용	혼합기 모터 베어링에 윤활유 보충. 모터 진동 측정 및 기록. 진동 과다 시 원인 분석 및 조치.				
작업사진					

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-04-01 08:00 ~ 2025-04-01 20:00

라 인	2 Line	작업 일자	2025-04-01	라인정지시간(분)	30
설비번호	EQP-220	작업 시작	15:30	담 당 자	박선영
설 비 명	코팅기	작업 종료	16:30	-	-
작 업 명	코팅기 공압 시스템 점검 및 누설 확인				
작업 상세내용	코팅기 공압 시스템의 압력, 유량, 누설 여부 점검. 누설 발생 시 부품 교체 또는 수리.				
작업사진					

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-04-01 08:00 ~ 2025-04-01 20:00

라 인	3 Line	작업 일자	2025-04-01	라인정지시간(분)	60
설비번호	EQP-301	작업 시작	17:00	담 당 자	이현우
설 비 명	건조기	작업 종료	18:00	-	-
작 업 명	건조기 온도 센서 교정 및 작동 확인				
작업 상세내용	건조기 내부 온도 센서의 교정 작업 실시. 교정된 센서의 정확도 확인 및 작동 상태 점검.				
작업사진					