

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-04-12 08:00 ~ 2025-04-12 20:00

라 인	1 Line	작업 일자	2025-04-12	라인정지시간(분)	60
설비번호	EQ-101-A	작업 시작	08:00	담 당 자	김민준
설 비 명	혼합기	작업 종료	09:30	-	-
작 업 명	혼합기 스크래퍼 교체				
작업 상세내용	혼합기 내부 스크래퍼 마모 확인. 스크래퍼 3개 교체 후, 혼합 성능 테스트 실시. 이전 스크래퍼는 부품 창고로 이관.				
작업사진					

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-04-12 08:00 ~ 2025-04-12 20:00

라 인	2 Line	작업 일자	2025-04-12	라인정지시간(분)	75
설비번호	EQ-205-B	작업 시작	10:00	담 당 자	박선영
설 비 명	건조기	작업 종료	11:15	-	-
작 업 명	건조기 히터 필라멘트 점검 및 청소				
작업 상세내용	건조기 히터 필라멘트 육안 점검 실시. 균열 및 손상된 부분 확인. 고압 전원 차단 후, 필라멘트 표면 먼지 및 잔여물 제거. 온도 상승 테스트 진행.				
작업사진					

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-04-12 08:00 ~ 2025-04-12 20:00

라 인	3 Line	작업 일자	2025-04-12	라인정지시간(분)	90
설비번호	EQ-302-C	작업 시작	13:00	담 당 자	이우진
설 비 명	코팅기	작업 종료	14:30	-	-
작 업 명	코팅기 유동층 노즐 막힘 해소				
작업 상세내용	코팅기 유동층 노즐에서 재료 분사 불량 발생. 노즐 분해 후, 막힌 부분 확인 및 청소 실시. 압력 테스트 후, 정상 작동 확인. 이물질은 폐기물 처리.				
작업사진					

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-04-12 08:00 ~ 2025-04-12 20:00

라 인	4 Line	작업 일자	2025-04-12	라인정지시간(분)	75
설비번호	EQ-408-D	작업 시작	14:45	담 당 자	정수현
설 비 명	분쇄기	작업 종료	16:00	-	-
작 업 명	분쇄기 베어링 윤활유 보충				
작업 상세내용	분쇄기 베어링 온도 상승 확인. 윤활 상태 점검 후, 윤활유 부족 확인 및 보충 실시. 누유 발생 여부 확인. 진동 테스트 진행.				
작업사진					

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-04-12 08:00 ~ 2025-04-12 20:00

라 인	5 Line	작업 일자	2025-04-12	라인정지시간(분)	75
설비번호	EQ-504-E	작업 시작	16:30	담 당 자	최지훈
설 비 명	압연기	작업 종료	17:45	-	-
작 업 명	압연기 롤 교환 및 정렬				
작업 상세내용	압연 롤 마모 확인. 롤 2개 교체 후, 갭 조절 및 정렬 실시. 압연 두께 테스트 진행. 이전 롤은 부품 창고로 이관.				
작업사진					

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-04-12 08:00 ~ 2025-04-12 20:00

라 인	1 Line	작업 일자	2025-04-12	라인정지시간(분)	90
설비번호	EQ-103-F	작업 시작	18:00	담 당 자	김민준
설 비 명	선별기	작업 종료	19:30	-	-
작 업 명	선별기 진동 방지 패드 교체				
작업 상세내용	선별기 진동 증가 확인. 진동 방지 패드 손상 확인 후, 4개 교체 실시. 진동 측정 후, 이전 수치 대비 감소 확인.				
작업사진					