

*Fossas Sépticas e Sumidouros**Frequência: Anual***CUIDADO:** Use sempre os EPI's recomendados.**ATENÇÃO:** Antes de abrir a tampa da fossa, **interdite** os sanitários.**Fossas ou Tanques Sépticos**

Inspecione as fossas. Se necessário, procure uma empresa especializada para fazer a limpeza delas. Acompanhe o serviço cuidando para que seja feito de maneira apropriada e sem riscos para segurança dos envolvidos. A sucção deve ser feita até um terço do volume para que não se perca a colônia de bactérias ali existente.

- Tome cuidado para que o caminhão não deixe cair sujeira nas imediações, bem como nas estradas de acesso.
- Com uma lavadora de pressão faça a limpeza nas laterais da fossa.
- Verifique se as tampas estão bem assentadas e sem frestas. A entrada de luz afeta o funcionamento da fossa.

Filtros Anaeróbios

- Abra as tampas das caixas de inspeção e limpeza e verifique o interior para ver se há indícios de acúmulo excessivo de lodo.
- Se estiverem cheias de lodo, entre em contato com o LDC para receber orientações.
- Ao fechar, verifique se as tampas estão bem assentadas e sem frestas.
- Verifique se há sinais de ferrugem nas tampas.

Sumidouros

- Abra as tampas das caixas de inspeção e limpeza e verifique o interior para ver se está muito cheio.
- Observe se o terreno em torno não sofreu alterações significativas.
- Verifique se as tampas estão bem assentadas e sem frestas.
- Verifique se há sinais de ferrugem nas tampas.